

Przysucha 19.11.2021 r.

/pieczętka Zakładu Kominarskiego/

PROTOKÓŁ SPRAWOZDAWCZO-OPINIOTWÓRCZY Nr 501/2021

z okresowego przeglądu przewodów kominowych

W budynku przy ulicy Targowa nr 3 w Przysuchę

dotyczący urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez Komendę Powiatową

Państwowej Straży Pożarnej 26-600 Przysucha

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Stolek Marian

W oparciu o przepisy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późniejszymi zmianami) oraz  
wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Zakres badania technicznego.

1. Drożność przewodów kominowych i pomiaru ciągu kominowego,
2. Czy nie występują uszkodzenia: przewodów kominowych, kanałów, czopuchów, łączników, drabin, włazów, drzwiczek rewizyjnych, drzwiczek wycierowych,
3. Czy istnieje dogodny dostęp do czyszczenia i przeprowadzania kontroli przewodów kominowych,
4. Stan podłączeń urządzeń wentylacyjnych i dymowych,
5. Czy występują inne nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Stwierdza się co następuje:

1. Przewody kominowe spalinywe CO, wentylacyjne są drożne, ciąg prawidłowy.
2. Podłączenie kotłów CO i kuchenki wentylacyjnych jest prawidłowe.
3. Przewody kominowe nadają się do eksploatacji.

inne uwagi.....

Protokół sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla wykonawcy 1 egz. dla OP

Termin następnego badania przewodów kominowych..... 18.11.2022

Potwierdzenie odbioru protokołu **KIEROWNIK SEKCJI ds. Kwatermistrzowsko-technicznych**

dnia 19.11.2021 podpis MK  
mł. kpt. inż. Marcin Kowalski

Opiniodawca  
uprawniony mistrz kominarski

**Mistrz Kominarski**  
nr/typ: 34693

/podpis i pieczęć Stolek