

**Zalecane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach wymagania dotyczące operatu przeciwpożarowego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587) oraz z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).**

Operat przedłożony do tut. Komendy powinien zostać złożony w **4 egzemplarzach** i powinien zawierać m.in.:

1. Informację dot. właściciela/użytkownika zakładu/obiektu.
2. Opis procesu technologicznego miejsca, w którym odpady są wytwarzane, magazynowane i zbierane.
3. Opis miejsca i sposobu magazynowania (wytwarzania, zbierania) oraz określenie, czy odpady w danym zakładzie są **palne, niepalne oraz niebezpieczne**. Sposób oznakowania miejsca magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów.
4. Maksymalne ilości odpadów (należy podać ilości roczne oraz maksymalną ilość odpadów w danym momencie) w rozbiciu na poszczególne rodzaje odpadów, podane w Mg.
5. Określenie wymaganego i ponadnormatywnego sposobu zabezpieczenia (w tym technicznego oraz organizacyjnego) miejsca, w którym są magazynowane (zbierane, przetwarzane itp.) odpady.
6. Sposób postępowania w przypadku pożaru (lub innego zdarzenia) odpadów.
7. Część graficzna, która zawiera rozmieszczenie miejsc magazynowania (wytwarzania, zbierania) odpadów, rozmieszczenie stref pożarowych odpadów palnych, wykaz dróg pożarowych, wyjścia ewakuacyjne, miejsce zbiórki do ewakuacji, źródła wody do celów przeciwpożarowych (hydranty, zbiorniki), zaznaczenie urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic.
8. Analiza magazynowanych (wytwarzanych, zbieranych) odpadów w kontekście wzajemnego usytuowania, warunków, w których są magazynowane (wytwarzane, zbierane) i ewentualnego reagowania pomiędzy sobą.
9. Decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.
10. Parametry: powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji, kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana ilość osób w każdej strefie pożarowej, gęstość obciążenia ogniowego.
11. Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.
12. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych.
13. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe.
14. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących.
15. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób.
16. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej.

17. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych (w tym w gaśnice) i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń.

18. Informacje dot. dorowadzenia drogi pożarowej.

19. Informacje dot. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (zalecany aktualny protokół potwierdzający sprawność hydrantów nadziemnych).

20. Sposoby zabezpieczenia ewentualnych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, które mogą być w miejscach magazynowania, zbierania, przetwarzania itp. odpadów.

**UWAGA:**

Powyższe informacje są zalecane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach, nie stanowią katalogu zamkniętego i w szczególnych przypadkach podmiot składający operat przeciwpożarowy może być wezwany do uzupełnienia złożonego dokumentu.

Wskazane informacje nie będą obowiązywały w momencie ukazania się aktu prawnego, który będzie określał wymagania jakie powinien spełniać operat przeciwpożarowy.