



LEGENDA		ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
	łącznik pojedynczy p/t (wys. montażu 1,2m)	l.p.	pomieszczenie	powierzchnia
	łącznik podwójny p/t (wys. montażu 1,2m)	1	WIATROŁAP	200
	łącznik pojedynczy p/t IP44 (wys. montażu 1,2m)	2	POCZEKALNIA	200
	punkt zasilania elektrycznego	3	BIURO	500
	gn. pojedyncze 230V 1P+N+PE 16A p/t (wys. montażu 0,3m)	4	Pom. socjalne	200
	gn. x-krotne 230V 1P+N+PE 16A p/t (x-krotność, wys.montażu 0,3m)	5	ŁAZIENKA	200
	gn.pojedyncze 230V 1P+N+PE 16A p/t IP44 (wys. montażu 1,2m)	6	POM. GOSPODARCZE	100
	gn.x-krotne 230V 1P+N+PE 16A p/t IP44 (x-krotność, wys.mont, 1,2m)	 Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnięska 1 tel/fax: 65/3222244 e-mail: kaldo@kaldo.net.pl www.kaldo.net.pl		
	gn. grzejnika 230V 1P+N+PE 16A p/t IP20 (wys.mont, 0,6m)			
	gn. grzejnika 230V 1P+N+PE 16A p/t IP44 (wys.mont, 0,6m)			
	punkt elektryczno-logiczny p/t 3x gn.230V 1P+N+PE 16A +2x RJ45 (wys.mont. h=0,3m) gn. RJ45 w zakresie branży teletechnicznej			
	rozdzielnica główna			
	główna szyna uziemiająca	PROJEKT WYKONAWCZY		
	koryto kablowe K200H42 (instalacje 230/400V)	OBJEKT		
	koryto kablowe K100H42 (instalacje teletechniczne)	ADRES		
		Włoszczewice, gm. Książ Wlkp cz. dz. nr 5078, obr. 0016 Włoszczewki		
		INWESTOR		
		Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski 63-820 Piaski, ul. Drżęczeńska 1		
		RYSUNEK		
		INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU		
		PROJEKTANT		
		mgr inż. Marek ŻELAWSKI specj. instalacyjna upr. nr WKP/0161/POOE/14		
		OPRACOWAŁ		
		inż. Wojciech MASZTALERZ Jakub JACKOWSKI		
		BRANŻA	SKALA	
		instalacje elektryczne	1 : 50	
		DATA	NR RYS.	
		12.2021	E.2	
		OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364 SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S		