

NR15 60 ⌀10
L= 800
dozbrojenie naroża otworu

OZNACZENIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH ORAZ KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA ZBROJENIA

ZBROJENIE GÓRNE GŁÓWNE STROPU
(UKŁADANE WYŻEJ) - Z OTULINĄ 25mm

ZBROJENIE PROSTOPADŁE (DRUGI KIERUNEK)
UKŁADANE POD ZBROJENIEM GÓRNYM GŁÓWNYM

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NUMER PRĘTA	⌀ [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ⌀10	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m] A-IIIN ⌀12	UWAGI
ST1.2_G	1	⌀10	A-IIIN	1100	57	627		
	2	⌀10	A-IIIN	950	57	541.5		
	3	⌀10	A-IIIN	1050	66	693		
	4	⌀10	A-IIIN	1200	181	2172		
	5	⌀10	A-IIIN	500	9	45		
	6	⌀10	A-IIIN	900	116	1044		
	7	⌀10	A-IIIN	920	20	184		
	8	⌀10	A-IIIN	620	19	117.8		
	9	⌀12	A-IIIN	350	131		458.5	
	10	⌀10	A-IIIN	250	115	287.5		
	11	⌀10	A-IIIN	600	4	24		
	12	⌀10	A-IIIN	300	6	18		
	13	⌀10	A-IIIN	250	46	115		
	14	⌀10	A-IIIN	350	9	31.5		
	15	⌀10	A-IIIN	80	60	48		
	16	⌀10	A-IIIN	200	14	28		
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						5976.3	458.5	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.617	0.888	
MASA [kg]						3687.38	407.15	
MASA OGÓŁEM [kg]						4094.53		
WYKONAĆ: x 1						4094.53		

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

UWAGI :

1. WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
2. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. WSZYSTKIE WYMIARY, RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
5. PODCIĄGI I NADCIĄGI WYLEWANE JEDNOETAPOWO (ŁĄCZNIE ZE STROPEM)
6. ŚCIANY NIENOŚNE OBCIĄŻEJĄCE STROP NIŻSZEJ KONDYGNACJI NALEŻY ODDYLATOWAĆ OD STROPU NAD DANĄ KONDYGNACJĄ POZOSTAWIAJĄC SZCZELINĘ 1,5cm do 3,0cm PÓŹNIEJ WYPEŁNIANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ
7. LOKALIZACJĘ ORAZ WIELKOŚĆ OTWORÓW KOORDYNOWAĆ Z ARCHITEKTURĄ I INSTALACJAMI
8. PRĘTY PRZECHODZĄCE PRZEZ OTWÓR DOCIĄĆ DO KSZTAŁTU, ZAKNĄĆ KRAWĘDŹ PRĘTAMI "U" ORAZ DOZBROIĆ NAROŻNIKI WG RYSUNKU
9. UMIEŚCIĆ WYTYKI SŁUPÓW I TRZPIENI STARTUJĄCYCH NA STROPIE

KLASA EKSPOZYCJI XC1,
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c=0,65
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 260kg/m3
BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN
OTULENIE ZBROJENIA 2,5cm

REWIZJA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU
–	2021. 10.18	Dominik K.	do realizacji

SCHEMAT:

KIERUNEK PÓŁNOCY: N

INWESTOR: Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku

ADRES: ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

WAŻNA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA
mgr inż. DOMINIK KOWALSKI	Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń WKP/0057/POOK/04	D. Kowalski	A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
SPRAWDZIŁ: mgr inż. MARIUSZ MASIOTA	Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń 7131/13/P/2001		
OPRACOWAŁ:	PODPIS:		

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	18.10.2021r.	1:50

TYTUŁ RYSUNKU: STROP ST1.2 NAD 1.PIĘTREM -ZBROJENIE GÓRNE

NR RYSUNKU: PW-K-34

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań

M PLOT
M CAD