

OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres lipiec - wrzesień 2024r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody:

- nr R/03111/02605/2024/NA z dnia 26.07.2024r.,
- nr R/03110/02605/2024/A z dnia 26.07.2024r.,
- nr 64874/LB/2024 z dnia 1.08.2024r.,
- nr R/04150/03477/2024/A z dnia 19.09.2024r.,
- nr R/04240/03597/2024/A z dnia 25.09.2024r.,
- nr R/04376/03671/2024/A z dnia 3.10.2024r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni.

Uzasadnienie


W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 22.07.2024r. (miejsce pobrania próbki – stacja uzdatniania wody) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/03110/02605/2024/A z dnia 26.07.2024r., stwierdzono przekroczenie parametru fizycznego: barwa.

W próbkę wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 16.09.2024r. (miejsce pobrania próbki – kuchnia) zgodnie ze sprawozdaniem nr R/04150/03477/2024/A z dnia 19.09.2024r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego i fizycznego: bakterie grupy coli i barwa. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 24.09.2024r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/04240/03597/2024/A z dnia 25.09.2024r., zgodnie z którym, stwierdzono przekroczenia parametru fizycznego: barwa. Zarządca wodociągu przedstawił wyniki badań wody pobranej w dniu 30.09.2024r. z ww. punktu – sprawozdanie nr R/04376/03671/2024/A z dnia 3.10.2024r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń żadnych parametrów mikrobiologicznych.

Nieznaczne przekroczenie parametru wskaźnikowego (barwa) nie wpłynęło na jakość wody, w związku z czym orzeczono jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane kontrolą wewnętrzną stwierdza, stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu lokalnego Szpital Zachodni w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim

mgr Halina Sankowska

WYŚLANO: 18. PAŹ. 2024



Załączniki:

1. Sprawozdanie nr R/03111/02605/2024/NA z dnia 26.07.2024r.,
2. Sprawozdanie nr R/03110/02605/2024/A z dnia 26.07.2024r.,
3. Sprawozdanie nr 64874/LB/2024 z dnia 1.08.2024r.,
4. Sprawozdanie nr R/04150/03477/2024/A z dnia 19.09.2024r.,
5. Sprawozdanie nr R/04240/03597/2024/A z dnia 25.09.2024r.,
6. Sprawozdanie nr R/04376/03671/2024/A z dnia 3.10.2024r.,

Otrzymuje:

1. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II
ul. Daleka 11
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. Urząd Miasta i Gminy Grodzisk Maz.
ul. Kościuszki 12A
05-825 Grodzisk Maz.
3. a/a HKN