



RPW/3114/2022 N
Data: 2022-06-15

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
ul. Prez. I. Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. 44-724-67-55
NIP 773-22-82-071

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY SIECI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWGO

Znak: GZK.7010-49/22

Tomaszów Maz. data: 13-06-2022 r.

**Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Smardzewice
ul. Główna 1 A
97-213 Smardzewice**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci wodociągowej dla nieruchomości położonej w m. Smardzewice

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tomaszów Maz. stanowiącego załącznik do uchwały nr III/13/18 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 128) oraz w związku z wnioskiem z dnia **13 maja 2022 r.** Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Maz. informuje, że dostawę wody dla nieruchomości położonej w m. **Smardzewice** działka(i) geodezyjna(e) nr **2175/1** należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:

1. Miejsce włączenia wody - istniejący wodociąg w m Smardzewice dz. nr ewidencyjny **2552 lub 2175/3** oznaczony kolorem na załączniku graficznym stanowiącym załącznik do niniejszych warunków; Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia wynosi aktualnie ok. 0.27 MPa;
2. Konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej wraz z hydrantami poż. w drodze dojazdowej do w/w działki(ek);
3. Do budowy sieci i przyłącza wodociągowego zaleca się stosowanie rur PCV lub PEHD (min \varnothing 110 mm – sieć wodociągowa) odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą - lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem wraz z kluczem skrzynką i obudową betonową. Lokalizacja zasuwki winna być oznaczona tabliczką orientacyjną.
4. Inwestor zobowiązany jest do odtworzenia miejsca włączenia do sieci wodociągowej i przebiegu przyłącza oraz uporządkowania terenu inwestycji.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

1. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia, albo w studni wodomierzowej. Zawory przywodomierzowe grzybkowe. O ile długość przyłącza przekracza 15 m licząc od granicy działki zaprojektować należy szczelną studnię wodomierzową na w/w odcinku. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z normy PN-EN 1717:2002

III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Sporządzony projekt sieci/przyłącza wod-kan. należy uzgodnić z tut. Zakładem.
2. Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
3. Miejsce włączenia przedmiotowego przyłącza/sieci należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości na której znajduje się sieć wodociągowa, do której ma nastąpić przyłączenie w/w obiektu.
4. Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego.
5. Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy. Przyłącza będące w posiadaniu GZK będą utrzymywane przez GZK;
6. Włączenie do sieci wodociągowej może nastąpić po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy;
7. Warunki dostawy wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę. Do zawarcia umowy niezbędny jest dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
8. Po wykonaniu przyłącza odbiorca winien zlecić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych przyłączy.
9. Niniejsze warunki są aktualne 2 lata od dnia wydania.

IV. INFORMACJE O ODBIORZE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

1. Odbiór przyłącza na 2 dni robocze przed zasypaniem prosimy uzgodnić z konserwatorem – tel. 605 859 674

UWAGI !!!

1. Przed przystąpieniem do realizacji sieci wodociągowej należy podpisać z Gminą Tomaszów Mazowiecki Gminnym Zakładem Komunalnym porozumienie w sprawie zasad realizacji oraz przekazania i utrzymywania sieci wodociągowej.

Załączniki:

- 1) załącznik graficzny.

KIEROWNIK

mgr Edmund Król