



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUŁAWACH**

24-100 Puławy, Aleja Królewska 19
tel./fax 81 886 48 91

e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/psse-pulawy>

ONS-HK.9020.2.103.2024

Puławy, dnia 28 sierpnia 2024 r.

Komunikat nr 1

**w sprawie jakości fizykochemicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Końskowola ul. Pożowska gm. Końskowola**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach informuje, że badania wody, wykonane w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Końskowola ul. Pożowska gm. Końskowola wykazały przekroczenie wartości parametrycznej żelaza.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach
stwierdził**

warunkową przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie parametrycznej wartości żelaza może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Wodociąg zaopatrza ok. 4330 mieszkańców z miejscowości: Chrząchów, Końskowola, Las Stocki, Nowy Pożóg, Opoka, Rudy, Stara Wieś, Stary Pożóg, Stok, Witowice, Celejów.

Produkcja wody wynosi średnio ok. 521 m³/dobę.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Puławach
K I E R O W N I K
Oddziału Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. *Jolanta Gill*