



Płońsk, dnia 29 listopada 2024 roku

NOUP.9020.1.126.2024

PSSE.HK.9020.1.55.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO POPIELŻYN ZAWADY

Na podstawie:

- art.1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady.

Przeprowadzone badania próbek wody, pobranych w dniu 25.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych ze strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, zgodnie ze sprawozdaniem z badań wody nr 5207/24, nr 5208/24 z dnia 28.11.2024 oraz nr 5205/24, nr 5206/24 z dnia 29.11.2024 r. oraz pobranych w dniu 26.11.2024 r. w ramach nadzoru sanitarnego zgodnie ze sprawozdaniem z badań HKL.9051-1-559/1296,1297,1298,1299,1300/2024 z dnia 28.11.2024 r. (data wpływu 29.11.2024 r.) wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej

mieszkańcom 17 miejscowości gminy Joniec: Popielżyn-Zawady, Joniec, Joniec-Kolonia, Popielżyn Górny, Soboklęcz, Stara Wrona, Nowa Wrona, Adamowo, Krajęczyn, Omięciny, Królewo, Osiek, Ludwikowo, Szumlin, Józefowo, Sobieski, Proboszczewice (posesje od nr 1 do nr 14), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Płońsku
Marzanna Kapuścińska

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Joniec, Joniec 29, 09-131 Joniec
2. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława
3. a/a



Płońsk, dnia 29 listopada 2024 roku

NOUP.9020.1.126.2024

PSSE.HK.9020.1.55.2024

KOMUNIKAT 7/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku
z dnia 29.11.2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, gmina Joniec,
zaopatrującego w wodę ok. 3500 mieszkańców 17 miejscowości gminy Joniec: Popielżyn
- Zawady, Joniec, Joniec-Kolonia, Popielżyn Górny, Soboklęczsz, Stara Wrona, Nowa
Wrona, Adamowo, Krajęczyn, Omięciny, Królewo, Osiek, Ludwikowo, Szumlin,
Józefowo, Sobieski, Proboszczewice (posesje od nr 1 do nr 14).**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań próbek wody z dnia 28.11.2024 r. i 29.11.2024 r., dotyczących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych z wodociągu publicznego Popielżyn Zawady, gmina Joniec informuje, że:

JAKOŚĆ WODY ODPOWIADA OBOWIĄZUJĄCYM WYMAGANIOM MIKROBIOLOGICZNYM I FIZYKOCHEMICZNYM

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WODA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO POPIELŻYN ZAWADY NADAJE SIĘ DO PICIA I INNYCH CELÓW UŻYTKOWYCH



p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Płońsku

Marzanna Kapuścińska

