

Chełm, dnia 23 czerwca 2022 r.

NS-HK.903.2.74.2022

Pstrągowo
Grzegorz Jakimiak
ul. Pstrągowa 17
22-100 Żółtańce-Kolonia

DECYZJA

Działając na podstawie art. 10 § 2, 104 § 1, 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., art. 27 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2022 r., poz. 555) oraz § 21 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie** po zapoznaniu się z raportem z badań nr WD/0293/22/Z z dnia 23 czerwca 2022 r. próbki wody pobranej 21 czerwca 2022 r. z indywidualnego ujęcia wody Smażalni Ryb „Pstrągowo”, Grzegorz Jakimiak, ul. Pstrągowa 17, 22-100 Żółtańce-Kolonia **stwierdza** - brak przydatności wody z przedmiotowego ujęcia do spożycia przez ludzi

i nakłada obowiązek:

- 1) niezwłocznego poinformowania konsumentów zamieszkałych pod ww. adresem o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi,
- 2) podjęcia skutecznych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie wody rozprowadzanej przez przedmiotowe ujęcie do jakości odpowiadającej wymaganiom higienicznym i zdrowotnym,

jednocześnie zezwala na:

- 1) utrzymywanie tego ujęcia wody w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej,
- 2) umożliwienia mieszkańcom korzystania z wody do celów sanitarnych (za wyjątkiem użycia jej do mycia zębów),
- 3) ponowne dopuszczenie wody do spożycia po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.

Niniejszej decyzji na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. w związku z art. 27 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

O wykonywaniu nałożonych obowiązków należy niezwłocznie powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego badania laboratoryjne wody (raport z nr WD/0293/22/Z z dnia 23 czerwca 2022 r.) pobranej w dniu 21 czerwca 2022 r. z indywidualnego ujęcia wody Smażalni Ryb „Pstrągowo”, Grzegorz Jakimiak, ul. Pstrągowa 17, 22-100 Żółtańce-Kolonia, wykazały, że woda rozprowadzana przez przedmiotowe ujęcie nie odpowiada wymogom mikrobiologicznym zawartym w załączniku nr 1 część C (pkt pobrania – Smażalnia Ryb „Pstrągowo”, Żółtańce-Kolonia – kuchnia - liczba enterokoków kałowych; **39 – jtk/100 ml**, dopuszczalna – **0 jtk/100 ml** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Biorąc pod uwagę treść § 21 ust. 1 pkt 4 przedmiotowego rozporządzenia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie stwierdza brak przydatności wody do spożycia – w przypadku przekroczenia parametrów mikrobiologicznych oraz w sytuacji, gdy woda jest niezdatna do użycia, a jej jakość zagraża zdrowiu konsumentów - z jednoczesnym wskazaniem, po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, czy woda może być wykorzystywana do innych celów niż do spożycia przez ludzi. Uwzględniając sytuację, że woda w przedmiotowej instalacji wodociągowej w obecnym stanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi z uwagi na ponadnormatywną zawartość enterokoków kałowych, a wartość przekroczenia uniemożliwia stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia, należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji. Stosownie do art. 27 ust 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych niosących skutek w postaci bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi decyzja nakazująca usunięcie stwierdzonych uchybień podlega natychmiastowemu wykonaniu. Natomiast stosownie do treści 108 § 1 k.p.a. wydanej decyzji może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne do ochrony życia lub zdrowia ludzkiego.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. odstąpiono od możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie i złożenia stosownych oświadczeń. Na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 k.p.a. zasada czynnego udziału stron nie ma charakteru bezwzględnie zwłaszcza w sytuacji, gdy realizacja tej zasady i związana z tym zwłoka mogłaby spowodować niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest uprawomocnienie się decyzji.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmie

Elżbieta Kuryk

Otrzymują:

1. Adresat
2. HŻiŻ
3. WSSE Lublin
4. aa.