

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE**

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1411.2024

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

**OCENA OKRESOWA
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BYLEW
ZA ROK 2024**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w 2024 r. z wodociągu publicznego Bylew w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin,
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin,
- analizy podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Bylew

- w okresie od 30.08.2024 r. do 02.09.2024 r. w badanym zakresie odbiegała od wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie poboru: Oczyszczalnia Ścieków w Licheniu Starym, ul. Kłosowskiego z uwagi na przekroczoną liczbę bakterii grupy coli;
- w okresie od 13.11.2024 r. do 11.12.2024 r. w badanym zakresie odbiegała od wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w punkcie poboru: Bylew 8 – kran w kuchni z uwagi na nieakceptowalny zapach;
- w okresie od 01.01.2024 r. do 29.08.2024 r.; od 03.09.2024 r. do 12.11.2024 r. i od 12.12.2024 r. do 31.12.2024 r. w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

- w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

Wodociąg publiczny Bylew zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Bylew, Bylew Parcele, Pogoń Leśniczówka, Pogoń Gosławicka, Pogoń Lubstowska, Ignacewo, Wierzelin, Smólniki, Smólniki Polskie, Pogorzele, Leśnictwo, Licheń Sary.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B w ramach:

- kontroli urzędowej, wg sprawozdań z badań Nr:
 - W-515/2024 z dnia 28.05.2024 r., W-1303-1306/2024 z dnia 18.11.2024 r., W-1321/2024 z dnia 19.11.2024 r., wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Koninie.
- kontroli wewnętrznej, wg sprawozdań z badań Nr:
 - SB/10375/02/2024 z dnia 05.02.2024 r., SB/38688/04/2024 z dnia 08.04.2024 r., SB/77722/07/2024 z dnia 02.07.2024 r., SB/104535/08/2024 z dnia 30.08.2024 r., SB/120859/10/2024 z dnia 04.10.2024 r., wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna.
 - LBS/18/381/6501/2024 z dnia 16.02.2024 r., LBS/18/959/6501/2024 z dnia 23.04.2024 r., LBS/18/2337/6501/2024 z dnia 19.09.2024 r., LBS/18/2336/6501/2024 z dnia 19.09.2024 r., LBS/18/2335/6501/2024 z dnia 19.09.2024 r., LBS/18/2310/6501/2024 z dnia 17.09.2024 r., LBS/18/2722/6501/2024 z dnia 21.10.2024 r., LBS/23/3389/6501/2024 z dnia 18.12.2024 r., LBS/18/3388/6501/2024 z dnia 18.12.2024 r., LBS/18/3387/6501/2024 z dnia 18.12.2024 r. wykonanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych w Koninie, ul. Nadrzeczna 70.

Sprawozdania z badań w większości przypadków przekazywane były na bieżąco PPIS w Koninie.

Administrator wodociągu dysponuje aktualnymi wynikami badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (Sprawozdanie z badań nr SB/45675/04/2022 z dnia 29.04.2022 r. wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie).

Bakterie grupy coli: występują w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych oraz w pozostających w zasięgu ich oddziaływania wodach podziemnych. Ich obecność w wodzie może wynikać z różnych źródeł zanieczyszczeń takich jak np. gleba, roślinność, ścieki. Obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu obecności *Escherichia coli* oraz enterokoków kałowych nie wskazuje na zanieczyszczenie kałowe wody, jednak wykrycie tych bakterii powinno skutkować identyfikacją przyczyny

zanieczyszczenia i przeprowadzeniem działań korygujących w celu utrzymania odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody.

W związku z przekroczeniem w okresie od 30.08.2024 r. do 02.09.2024 r. liczby bakterii grupy coli administrator wodociągu podejmował działania naprawcze polegające na wzmożonej dezynfekcji, płukaniu sieci wodociągowej oraz płukaniu filtrów, co skutkowało doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących wymagań.

Nieakceptowalny zapach w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest wywołany obecnością różnych nierozpuszczalnych związków organicznych i nieorganicznych, które mogą być obecne w wodzie na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub unoszenia cząstek pochodzących z osadów instalacji wodociągowej. Jest to parametr wskaźnikowy, który nie wpływa szkodliwie na zdrowie człowieka, natomiast może wskazywać na nieprawidłowe zmiany w zakresie jakości wody.

W związku z nieakceptowalnym zapachem w okresie od 13.11.2024 r. do 11.12.2024 r. administrator wodociągu podejmował działania naprawcze polegające na wzmożonym napowietrzaniu, intensywnym płukaniu rurociągu oraz sprawdzeniu instalacji w budynku i jej kilkukrotnym płukaniu, co skutkowało doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących wymagań.

W omawianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 2 decyzje stwierdzające przydatność badanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ślesinie, ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin
2. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ePUAP: /gmina-slesin/SkrytkaESP
3. a/a.

MK

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	f9e5fbb5d84c41478360a34cfe3cc2de	
Nazwa dokumentu	Ocena OKRESOWA 2024 Bylew.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena OKRESOWA 2024 Bylew	
Skrót dokumentu	6949fab83aa129a29986e61541116f406d10548c8322b8261062a30d468ede8e	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-12-31	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2024-12-31
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.1.18
Data wydruku	2025-01-16	
Autor wydruku	Kołacki Mateusz	