

## KOMUNIKAT

### DLA ODBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCH Z WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W GRYBOWIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu informuje, że w związku ze stwierdzoną obecnością bakterii grupy coli w liczbie 85 jtk w 100 ml wody, obecnością enterokoków kałowych w liczbie 11 jtk w 100 ml wody, przekroczonym parametrem mętności na poziomie 1,9 NTU oraz nieakceptowalnym zapachem wody w punkcie poboru: Hydrofornia H1, ul. Turystyczna w Grybowie, wydana została decyzja o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Tut. Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z sprawozdaniem cząstkowym z badania próbek wody pobranej w dniu 02.08.2022r. z Wodociągu Publicznego w Grybowie stwierdził, że woda nie spełnia wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran, i
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet.



Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Po przeprowadzeniu czyszczenia sieci wodociągowej i po otrzymaniu wyników badań potwierdzających, że woda z Wodociągu Publicznego w Grybowie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformuje niezwłocznie w kolejnym komunikacie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu  
Z up. *S. Słaska*  
mgr inż. Beata Słaska  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu