



D E C Y Z J A
o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 8 oraz art. 25, w związku z art. 3a, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1680 ze zm.), zwanej dalej „*u.i.s.p.*”, oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 za zm.), zwanej dalej „*Kpa*”, po rozpatrzeniu wniosku MFW Bałtyk III sp. z o.o., reprezentowanej przez Panią Magdę Żochowską - Kopec, nr 12274_PM_JC_320 z dnia 3 stycznia 2023 r.,

ustalam
lokalizację inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn.:

„Budowa infrastruktury przyłączeniowej (zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy) MFW Bałtyk III – odcinek od morskiej stacji elektroenergetycznej do miejsca, w którym planowane jest wykonanie przewiertów podmorskich - w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz morzu terytorialnym”.

w następujący sposób:

I. Określenie terenu objętego inwestycją w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

Obszar objęty planowaną inwestycją przedstawiono na kopii mapy w skali 1:30 000 (arkusze od 1 do 2), stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji i oznaczono odpowiednio:

- linią przerywaną koloru granatowego – granice terenu objętego wnioskiem,
- szrafem koloru niebieskiego (kratka) – obszar, na którym decyzja ma wywołać skutek określony w art. 22 ust. 1 oraz ust. 2 specustawy przesyłowej – ograniczenie na czas nieoznaczony sposobu korzystania z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia budowy strategicznej inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii wraz z ustanowieniem zakazów i nakazów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt. 1,2 specustawy przesyłowej.

II. Charakterystyka inwestycji. Warunki techniczne realizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

Charakterystyka inwestycji

Przedsięwzięcie objęte niniejszą decyzją, stanowi element zadania inwestycyjnego obejmującego budowę infrastruktury przyłączeniowej (kabli elektroenergetycznych wraz z niezbędnymi łączami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą), która umożliwi przesył energii elektrycznej wyprodukowanej w morskiej farmie wiatrowej MFW Bałtyk III – z morskiej stacji elektroenergetycznej do lądowej stacji elektroenergetycznej planowanej do połączenia z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Niniejszy wniosek obejmuje część morską zamierzenia, zlokalizowaną w wyłącznej strefie ekonomicznej, morzu terytorialnym do miejsca, w którym planowane jest wykonanie przewiertów podmorskich.

Odcinek korytarza dla zespołu urządzeń do wyprowadzenia mocy z MFW Bałtyk III, składać się będzie z zespołu kabli eksportowych energii elektrycznej, których głównym celem jest wyprowadzenie mocy wytworzonej z energii wiatru w morskiej farmie wiatrowej MFW Bałtyk III, wraz z integrowanymi połączeniami światłowodowymi. Zakres przedmiotowej inwestycji rozpoczyna się od zacisków strony górnego napięcia transformatorów znajdujących się na morskiej stacji elektroenergetycznej, a kończy w miejscu, w którym planowane jest wykonanie przewiertów podmorskich.

Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji:

Napięcie kabli elektroenergetycznych między morską a lądową stacją elektroenergetyczną	220 kV
Sposób wyprowadzenia linii kablowych z obszaru morskiego na ląd	Przewiert sterowany HDD (zakres objęty odrębnym wnioskiem)
Długość przyłącza elektroenergetycznego na obszarach morskich	ok. 65,5 km (na odcinku objętym niniejszym wnioskiem)
Typ i liczba kabli elektroenergetycznych na obszarze morskim	2 kable trójżyłowe w technologii prądu przemiennego wraz z zintegrowanymi połączeniami światłowodowymi
Sposób ułożenia kabli elektroenergetycznych na obszarze morskim	Zagłębiane w dnie morskim lub układane na dnie w przypadku trudnych warunków gruntowych lub przeszkód.
Sumaryczna znamionowa moc czynna całej farmy wiatrowej	720 MW

Sposób, miejsce i warunki umieszczenia obiektów lub urządzeń na gruntach pokrytych wodami gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa

Inwestycja realizowana będzie na obszarach morskich, gdzie przewiduje się układanie infrastruktury przyłączeniowej pod dnem morskim na głębokości do 3 m poniżej poziomu dna morskiego, a w zakresie przewiertów podmorskich do ok. 40 m pod dnem morskim. Głębokość zakopania może ulec zmianie w zależności od miejsca ich przebiegu oraz warunków geologicznych. Zmiana głębokości zakopania infrastruktury przyłączeniowej może nastąpić na odcinkach newralgicznych t.j. przy przejściu w bliskiej odległości obszaru Systemu Rozgraniczenia Ruchu „Ławica Słupska” lub przy przejściu przez obszar poligonu wojskowego P-20. W przypadku gdy zagłębienie kabli podmorskich nie będzie możliwe, dopuszcza się ich ułożenie na dnie morskim i ich odpowiednie zabezpieczenie (np. w postaci materacy betonowych lub narzutu kamiennego). W pobliżu konstrukcji morskiej stacji elektroenergetycznej, kable zostaną wyprowadzone z dna i poprowadzone nad dnem i powierzchnią wody, po konstrukcji stacji lub w jej wnętrzu do miejsca zacisków transformatorów.

Kable układane będą w odległości do ok. 50 m względem siebie, miejscowo odstępki mogą być większe np. ze względu na wystąpienie trudnych warunków gruntowych lub przeszkód na dnie morskim. Kable układane będą w dnie morskim przy użyciu specjalnych jednostek pływających tzw. kablownic, za pomocą metod takich jak:

- płużenie (ang. ploughing);
- rozmywanie gruntu (ang. water jetting);
- z wykorzystaniem urządzeń tnących w przypadku wystąpienia twardego podłoża, np. łańcuchami (ang. chain cutters);
- wykorzystanie wszystkich powyżej wymienionych metod w zależności od warunków środowiskowych.

Długości tras projektowanych linii kablowych 220 kV wraz z zintegrowanymi połączeniami światłowodowymi na odcinku morskim objętym niniejszym wnioskiem wynosić będą ok. 65,5 km. Jako kable 220 kV zostaną zastosowane kable trójżyłowe w izolacji. Kable morskie składają się z trzech izolowanych i ekranowanych przewodników miedzianych lub aluminiowych, w uzbrojeniu z drutów stalowych oraz z dodatkową izolacją i osłoną zewnętrzną. Wewnątrz kabla znajdują się światłowody służące do komunikacji z infrastrukturą farmy wiatrowej. Standardowa głębokość układania kabli 220 kV wynosić będzie do 3 m. Głębokość zakopania może ulec zmianie w zależności od miejsca ich przebiegu oraz warunków geologicznych. W przypadku gdy zagłębienie kabli podmorskich nie będzie możliwe, dopuszcza się ich ułożenie na dnie morskim i ich odpowiednie zabezpieczenie (np. w postaci materacy betonowych lub narzutu kamiennego).

Prace wykonywane w zakresie linii kablowych 220 kV układanych w polskich obszarach morskich, m.in.:

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowych,
- wykonanie rowów kablowych pod linie kablowe 220 kV,
- ułożenie linii kablowych 220 kV,
- zasypanie wykopów,
- w przypadku układania linii na dnie morskim odpowiednie zabezpieczenie kabli (np. w postaci materacy betonowych lub narzutu kamiennego).

Zapotrzebowanie na media, odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków

Eksploatacja morskich kabli elektroenergetycznych zintegrowanych z liniami światłowodowymi nie wymaga zapotrzebowania na wodę ani w energię elektryczną, nie emituje zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub płynnych. Nie zachodzi potrzeba unieszkodliwienia odpadów

Warunki techniczne realizacji inwestycji

Inwestycja objęta decyzją powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących, a w szczególności:

- ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

III. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków, w tym dotyczące przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym.

Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska.

Przy realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, a w szczególności:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – z uwzględnieniem *u.i.s.p.*,
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Zamierzenie inwestycyjne objęte niniejszą decyzją stanowi element przedsięwzięcia, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 29 listopada 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.420.40.2022.AM.32, którą uzupełniono postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.420.40.2022.AM.35 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Inwestor zobowiązany jest do przestrzegania określonych w ww. decyzji warunków i wymagań dotyczących ochrony środowiska.

Warunki wynikające z potrzeb ochrony zabytków.

Należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, a w szczególności w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 1, pkt. 1 i 2 ww. ustawy, w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, na przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy:

- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
 - zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
- Jednocześnie w art. 32 ust. 10 ww. ustawy wskazano, że o odkryciu przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, na polskich obszarach morskich należy niezwłocznie zawiadomić właściwego dyrektora urzędu morskiego.

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) przez „poważną awarię” należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem, natomiast przez „poważną awarię przemysłową” należy rozumieć poważną awarię w zakładzie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

IV. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

Należy uwzględnić wymagania i warunki zawarte w przepisach obowiązujących, w tym w przepisach techniczno-budowlanych i Polskich Norm, a w szczególności:

- ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
- rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

V. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich.

W wyniku lokalizacji i realizacji inwestycji objętej niniejszą decyzją, nie może zostać naruszony uzasadniony interes osób trzecich, a w szczególności:

- zapewnienie ochrony przed ponadnormatywnymi uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
- zapewnienie ochrony przed ponadnormatywnym zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 punkt 2a i 2b *u.i.s.p.* Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowieniem nr RYB.rdm.9702.9.2023 z dnia 16 października 2023 r., pozytywnie zaopiniował zamierzenie

inwestycyjne, jednocześnie wskazując „w celu zminimalizowania zagrożenia dla żywych zasobów morza oraz bezpiecznego wykonywania rybołówstwa morskiego należy wdrożyć:

- prowadzenie prac w obszarze inwestycji w sposób niezagrażający ekologicznej funkcji tarlisk i przeżywalności wczesnych stadiów rozwojowych ryb (ikry i larw) gatunków komercyjnych;
- stosowanie technik maksymalnie ograniczających wzrost stężenia zawiesiny w wodzie w trakcie prac związanych z naruszeniem struktury osadów dennych;
- ułożenie kabli na odpowiedniej głębokości (zalecane minimum 70 cm), a w przypadku braku możliwości zakopania kabli, zastosowanie ochrony mechanicznej, np. w postaci osłon, materacy betonowych, materiału skalnego;
- podjęcie współpracy ze środowiskiem rybackim w celu umożliwienia współistnienia planowanej inwestycji z prowadzeniem działalności połowowej, a w przypadku braku możliwości wykonywania rybołówstwa na wnioskowanym obszarze lub innych negatywnych oddziaływań na rybołówstwo będących efektem planowanej inwestycji, podjęcia starań w celu wdrożenia środków zaradczych, w tym rekompensat z tytułu udokumentowanych utraconych możliwości połowowych (strat ekonomicznych), obejmujących nie tylko okres prac budowy wnioskowanej inwestycji, ale również czas jej eksploatacji i likwidacji.”.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku w decyzji nr 4/14 z dnia 19 marca 2015 r., wskazał między innymi:

„4. Rozwiązania projektowe opracowane dla potrzeb pozwolenia na budowę winny:

- zapewniać możliwość bezpiecznego korzystania z akwenu objętego wpływem zamierzenia przez innych użytkowników, bezpieczeństwo istniejących budowli hydrotechnicznych i obiektów budowlanych, podmorskich sieci technicznych i rurociągów oraz bezpieczeństwa planowanego przedsięwzięcia;

- uwzględniać przejście kabli przez obszar podejściowy do TSS Ławica Słupska, poprzez zaprojektowanie odpowiedniej głębokości układania kabli w dnie morskim i zastosowanie ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń; proces układania kabli zaplanować w sposób zapewniający bezpieczeństwo i jak najmniejsze zakłócenie ruchu statków w tym obszarze;

- zapewniać ułożenia kabli w odległości nie mniejszej niż 50 m od skrajnego kabla składającego się na połączenie HVDC 450 kV Szwecja – Polska; (...)

6. Terminy realizacji prac związanych z inwestycją na akwenu morskim nr 6 (poligon P-20) należy konsultować z Komendantem Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.”.

Minister Infrastruktury w decyzji nr 2/K/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., wskazał między innymi:

„**Przy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia inwestor jest zobowiązany:**

1. prowadzić prace w obszarze inwestycji w sposób niezagrażający ekologicznej funkcji tarlisk i przeżywalności wczesnych stadiów rozwojowych ryb (ikry i larw) gatunków komercyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz. U. z 2021 r. poz. 935),

2. stosować techniki maksymalnie ograniczające wzrost stężenia zawiesiny w wodzie w trakcie prac związanych z naruszeniem struktury osadów dennych,

3. ułożyć kable na odpowiedniej głębokości (zalecane minimum 70 cm), a w przypadku braku możliwości zakopania kabli, zastosowanie ochrony mechanicznej, np. w postaci osłon, materacy betonowych, materiału skalnego,

4. podjąć współpracę ze środowiskiem rybackim w celu umożliwienia współistnienia planowanej inwestycji z prowadzeniem działalności połowowej, a w przypadku braku możliwości wykonywania rybołówstwa na wnioskowanym obszarze lub innych negatywnych oddziaływań na rybołówstwo będących efektem planowanej inwestycji, podjęcia starań w celu wdrożenia środków zaradczych, w tym rekompensat z tytułu udokumentowanych utraconych możliwości połowowych

(strat ekonomicznych), obejmujących nie tylko okres prac budowy wnioskowanej inwestycji, ale również czas jej eksploatacji i likwidacji, (...)"

VI. Zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 19 ust. 1 lub 1a u.i.s.p.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 19 ust. 1 lub 1a u.i.s.p., tj. nie wprowadza i nie zatwierdza podziałów nieruchomości.

VII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 u.i.s.p.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 u.i.s.p.

VIII. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 23 ust. 1a u.i.s.p.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 23 ust. 1a u.i.s.p., tj. inwestor nie nabywa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

IX. Oznaczenie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 u.i.s.p.

Zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 u.i.s.p. w odniesieniu do:

- morza terytorialnego,
- wyłącznej strefy ekonomicznej,

w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury przyłączeniowej (zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy) MFW Bałtyk III – odcinek od morskiej stacji elektroenergetycznej do miejsca, w którym planowane jest wykonanie przewiertów podmorskich - w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz morzu terytorialnym”, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, ograniczam sposób korzystania z ww. nieruchomości (w granicach określonych na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji) przez udzielenie zezwolenia w szczególności na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Przepisy art. 124 ust. 4-7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

X. Podmioty inne niż inwestor, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 u.i.s.p.

Nie dotyczy – inwestor nie wskazał we wniosku innych podmiotów, na rzecz których ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości miałyby nastąpić zgodnie z art. 22 ust. 4 u.i.s.p.

XI. Okres, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy ma wywoływać skutek, o którym mowa w art. 22 ust. 1

u.i.s.p., w przypadku gdy ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma nastąpić na czas określony.

Nie dotyczy – inwestor nie wniósł o ograniczenie nieruchomości określonych w punkcie IX, na czas określony.

XII. Nieruchomości, na których ustanowiony ma zostać zakaz lub nakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 u.i.s.p.

Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 8c u.i.s.p. określam, że w odniesieniu do nieruchomości określonych w punkcie IX w granicach obszarów oznaczonych na załączniku nr 1 szrafem koloru niebieskiego (kratka), ustanawia się:

- zakaz wznoszenia i utrzymywania obiektów budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi,
- nakaz uzgadniania z inwestorem MFW Bałtyk III sp. z o.o. lokalizacji obiektów budowlanych.

XIII. Termin wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych pomieszczeń.

Nie dotyczy – decyzja niniejsza nie wywołuje skutków, o których mowa w art. 19 ust. 3 i art. 23 ust. 1 u.i.s.p.

Stosownie do art. 25 ust. 1 u.i.s.p. niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

XIV. Lokalizacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz podmorskich kabli i rurociągów określona za pomocą współrzędnych geograficznych.

Przedmiotowa inwestycja w zakresie objętym niniejszą decyzją projektowana jest na gruntach pokrytych wodami w obszarze morza terytorialnego oraz wyłącznej strefy ekonomicznej.

Określenie lokalizacji kabli elektroenergetycznych w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej – współrzędne geocentryczne geodezyjne (WSG 84):

Numer punktu	Długość geograficzna	Szerokość geograficzna
	E_WGS84	N_WGS84
1	16° 49' 42,96''	54° 35' 44,09''
2	16° 49' 54,99''	54° 35' 54,71''
3	16° 51' 10,03''	54° 36' 45,53''
4	16° 51' 12,00''	54° 37' 42,00''
5	16° 51' 50,95''	54° 37' 58,37''
6	16° 55' 50,33''	54° 51' 34,78''
7	16° 56' 8,91''	54° 52' 38,20''
8	17° 3' 14,58''	54° 53' 49,40''
9	17° 17' 55,01''	54° 56' 18,14''
10	17° 17' 50,31''	54° 56' 27,65''
11	17° 17' 58,82''	54° 56' 41,08''

Numer punktu	Długość geograficzna	Szerokość geograficzna
	E_WGS84	N_WGS84
12	17° 18' 8,05"	54° 56' 51,54"
13	17° 18' 41,8"	54° 57' 15,04"
14	17° 21' 7,28"	54° 57' 54,59"
15	17° 21' 35,72"	54° 58' 12,45"
16	17° 21' 49,93"	54° 58' 34,37"
17	17° 21' 58,91"	54° 59' 7,81"
18	17° 21' 38,26"	54° 59' 55,64"
19	17° 20' 43,26"	54° 59' 49,90"
20	17° 20' 58,67"	54° 59' 6,53"
21	17° 20' 38,36"	54° 58' 25,29"
22	17° 18' 20,03"	54° 57' 46,31"
23	17° 17' 50,48"	54° 57' 37,20"
24	17° 17' 12,23"	54° 57' 1,010"
25	17° 16' 59,09"	54° 56' 42,61"
26	17° 16' 57,43"	54° 56' 42,42"
27	17° 13' 28,70"	54° 56' 5,43"
28	17° 7' 32,02"	54° 55' 6,32"
29	16° 56' 19,31"	54° 53' 14,07"
30	16° 56' 1,86"	54° 52' 58,10"
31	16° 55' 49,56"	54° 52' 36,79"
32	16° 55' 29,49"	54° 51' 28,4"
33	16° 51' 32,71"	54° 37' 59,36"
34	16° 51' 18,74"	54° 37' 52,31"
35	16° 51' 4,70"	54° 37' 42,07"
36	16° 51' 1,15"	54° 37' 14,77"
37	16° 50' 48,08"	54° 36' 49,73"
38	16° 49' 8,53"	54° 35' 38,19"

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

Wydział Infrastruktury

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 482, fax: 58 30 77 482
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl

UZASADNIENIE

W dniu 3 stycznia 2024 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek MFW Bałtyk III sp. z o.o., reprezentowanej przez Panią Magdę Żochowską - Kopeć, nr 12274_PM_JC_320 z dnia 3 stycznia 2023 r., o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pn.: „Budowa infrastruktury przyłączeniowej (zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy) MFW Bałtyk III – odcinek od morskiej stacji elektroenergetycznej do miejsca, w którym planowane jest wykonanie przewiertów podmorskich - w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz morzu terytorialnym”.

Następnie w dniu 5 stycznia 2024 r., pismem nr 12275_PM_JC_322 z dnia 4 stycznia 2024 r. wpłynęły dokumenty uzupełniające ww. wniosek.

Ponieważ przedłożony wniosek zawierał braki formalne Wojewoda Pomorski, zgodnie z art. 64 § 2 *Kpa*, pismem nr WI-III.747.1.1.2024.EB.a z dnia 22 stycznia 2024 r., wezwał inwestora do uzupełnienia braków.

W dniach 24 stycznia 2024 r. oraz 30 stycznia 2024 r., wpłynęły pisma inwestora nr 12275_PM_JC_335 z dnia 24 stycznia 2024 r. oraz nr 12275_PM_JC_344 z dnia 30 stycznia 2024 r. uzupełniające ww. wniosek.

Inwestycja objęta przedmiotowym wnioskiem stanowi inwestycję w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1385). W związku z powyższym, w myśl zapisów art. 3a *u.i.s.p.*, mają do niej zastosowanie przepisy *u.i.s.p.*

W oparciu o zapisy art. 5 ust. 2 *u.i.s.p.* inwestor wystąpił o wydanie decyzji dla fragmentu inwestycji, w zakresie jej przebiegu przez wyłączną strefę ekonomiczną oraz morze terytorialne. W związku z powyższym, zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 27c *u.i.s.p.*, organem właściwym do wydania decyzji dla zakresu objętego wnioskiem jest Wojewoda Pomorski.

Zamierzenie inwestycyjne objęte niniejszą decyzją stanowi element przedsięwzięcia, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 litera b), pkt 62 i pkt 88 litera c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w dniu 29 listopada 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.420.40.2022.AM.32, którą uzupełniono postanowieniem nr RDOŚ-Gd-WOO.420.40.2022.AM.35 z dnia 14 grudnia 2023 r.

We wniosku zawarto charakterystykę planowanej inwestycji, analizę jej powiązania z uzbrojeniem terenu i określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu, a do wniosku dołączono mapy w skali 1:30 000, na których zaznaczono granice terenu nim objętego oraz granice obszarów, w stosunku do których decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy ma wywołać skutki, o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 1 *u.i.s.p.*

W celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia budowy inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, a także prac związanych z rozbiórką, przebudową, zmianą sposobu użytkowania, utrzymaniem, eksploatacją, użytkowaniem, remontami oraz usuwaniem awarii, inwestor wskazał we wniosku obszary i nieruchomości, w stosunku do których przedmiotowa decyzja ma wprowadzać ograniczenia w sposobie korzystania, o których mowa w art. 22 ust. 1 *u.i.s.p.*

Realizując obowiązek określony zapisami art. 4 ust. 1 pkt 11 i ust. 2 *u.i.s.p.*, inwestor do przedmiotowego wniosku dołączył opinie:

- Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, działającego w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – postanowienie nr NMM/N-OD/IP/2872/2023 z dnia 6 listopada 2023 r.,

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – postanowienie nr RYB.rdm.9702.9.2023 z dnia 16 października 2023 r.,
- Ministra Rozwoju i Technologii – postanowienie nr DIP-VI.025.43.2023 z dnia 10 października 2023 r.,
- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – postanowienie nr DSMiM-WPG.452.16.2023 z dnia 17 października 2023 r.,
- Ministra Obrony Narodowej – pismo nr DI-WZN.287.142.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.

Inwestor dołączył również dokumenty świadczące o tym, że wystąpił o odpowiednią opinie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zgodnie z art. 4 ust. 3 *u.i.s.p.*, niewydanie opinii w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy.

Do wniosku dołączono również decyzje:

- Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku - decyzja nr 4/14 z dnia 19 marca 2014 r., znak: NP-obm-60/2-7/14,
- Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – decyzja nr INZ5DS.8104.20.3.2021.AGB z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – decyzja nr INZ5DS.9203.17.2.2023.AGB z dnia 26 września 2023 r. wraz z postanowieniem nr INZ5DS.9203.17.3.2023.AGB z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - decyzja nr MFWK/1/13 z dnia 19 lipca 2013 r., znak: GT7pb/62/14823/decyzja/2013,
- Ministra Infrastruktury - decyzja z dnia 11 lutego 2022 r., znak: DGM-3.530.65.2021,
- Ministra Infrastruktury - decyzja nr 2/K/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., znak: DGM- 3.530.75.2022,
- Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni - decyzja nr 1/23 z dnia 3 lutego 2023 r.,
- Ministra Infrastruktury - decyzja nr 1/K/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r., znak: DGM- 3.530.76.2022,

Z analizy wniosku wynika, że inwestycja nim objęta (w zakresie objętym niniejszą decyzją):

- nie przebiega przez obszary, którym został nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej,
- nie dotyczy obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
- nie przebiega przez tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,
- nie przebiega przez grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- nie przebiega przez grunty leśne inne niż stanowiące własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- nie dotyczy zabytków chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- nie przebiega przez obszary kolejowe,
- nie dotyczy obiektów budowanych w granicach powierzchni ograniczających przeszkody lub powierzchni ograniczających zabudowę lub stanowiących przeszkody lotnicze,
- nie przebiega przez obszary położone w granicach parku narodowego i jego otuliny,
- nie przebiega przez tereny górnicze,
- nie dotyczy złóż o strategicznych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 19a ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
- nie przebiega przez grunty wykorzystywane na cele rolne i leśne,
- nie przebiega przez obszary pasów drogowych,
- nie dotyczy wznoszenia lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
- nie przebiega przez nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich.

Niezależnie od powyższego inwestor dołączył do wniosku:

- postanowienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku nr GDA.5120.98.2023.DJ z dnia 11 października 2023 r.,
- postanowienie Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni nr INZ5DS.9203.20.2023.AGB z dnia 13 października 2023 r.,
- pismo Ministra Klimatu i Środowiska nr DOP-WOŚ.414.39.2023.DK z dnia 16 października 2023 r.,
- pismo Ministra Infrastruktury nr DGM-3.532.35.2023 z dnia 18 października 2023 r.,
- pismo Wójta Gminy Ustka nr GOR.6740.9.2023.KM z dnia 9 października 2023 r.,
- pismo Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.ZPU.2.517.15.2023.MO z dnia 11 października 2023 r.

Ponieważ teren objęty wnioskiem nie dotyczy gruntów stanowiących pas drogi krajowej, inwestor nie był zobowiązany dołączyć do wniosku uzgodnień z zarządcą drogi krajowej, o których mowa w art. 4 ust. 3b *u.i.s.p.*

Po analizie akt sprawy Wojewoda Pomorski uznał, iż wniosek inwestora spełnia wymogi określone w przepisach art. 4 i 5 *u.i.s.p.* i stanowi podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

Stosownie do zapisów art. 7 ust. 1 *u.i.s.p.* pismem nr WI-III.747.1.1.2024.EB.b z dnia 2 lutego 2024 r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania wnioskodawcę, właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem. Pozostałe strony o wszczęciu postępowania organ zawiadomił w drodze obwieszczenia nr WI- WI-III.747.1.1.2024.EB.c z dnia 2 lutego 2024 r. zamieszczonego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Ww. obwieszczenie zostało umieszczone także na stronie internetowej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim (w dniu 6 lutego 2024 r.).

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego strony nie wniosły żadnych wniosków, uwag ani zastrzeżeń.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego rozpatrywanej sprawy Wojewoda Pomorski uznał, iż w aktach sprawy znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wydania orzeczenia w tej sprawie.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 25 ust. 2 u.i.s.p. od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 25 ust. 3 u.i.s.p.).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – kopia mapy w skali 1:30 000 (arkusze od 1 do 2 – pliki „pdf”), na której linią przerywaną koloru granatowego zaznaczone zostały granice obszaru objętego niniejszą decyzją.

z up. Wojewody Pomorskiego

Zastępca Dyrektora
Wydziału Infrastruktury

Janusz Woliński

(dokument podpisany elektronicznie)

Otrzymują:

1. Magda Żochowska-Kopeć (pełnomocnik MFW BAŁTYK III Sp. z o.o.), PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o., ul Narwicka 2D, 80-557 Gdańsk – e-PUAP,
2. WI-III/aa

Do wiadomości:

1. Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa PUW,
2. Marszałek Województwa Pomorskiego – e-PUAP,
3. Urząd Morski w Gdyni – e-PUAP,
4. Minister Infrastruktury – e-PUAP,

Projekt niniejszej decyzji sporządziła Ewelina Bagińska, posiadająca tytuł ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt c i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.), za wydanie przedmiotowej decyzji oraz złożenie pełnomocnictw pobrano opłatę skarbową w wysokości 615 zł.