



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Belchatowie
97-400 Belchatów, ul. Okrzei 49**

Sekretariat/Centrala: tel. 44 631-31-08, 44 631-31-18, fax: 44 631-32-84

www.gov.pl/web/psse-belchatow e-mail: sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie

z dnia 25.08.2023r.

skierowany do konsumentów wody z wodociągu Rusiec


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 22.08.2023r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Rusiec

nadal stwierdza się obecność bakterii grupy coli:

- SUW Rusiec - w ilości 28 jtk w 100ml
- sieć, Urząd Gminy w Ruścu ul. Wieluńska 35 – w ilości - w ilości 10 jtk w 100ml
- sieć, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ruścu, ul. Koniecpolskiego 7 – w ilości -33 jtk w 100 ml

Woda nieprzydatna do spożycia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:

gmina Rusiec:

**Rusiec (z wyłączeniem ul. Rybnej i Rusiec Kolonia (pos. od 1 do 32)), Dębina,
Krasowa (z wyłączeniem posesji nr 7, 7a, 9,11,15,17,19) oraz Żary**

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BELCHATOWIE
Marczak
Katarzyna Marczak