

Warszawa, 11 marca 2021 r.

DAZ.263.100.2020

Wykonawcy zainteresowani udziałem

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: Postępowania nr 84/20/PU/P79 o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) w ramach Przedsięwzięcia: „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, informuje, że drogą elektroniczną wpłynęło pytanie dotyczące Przedsięwzięcia. Poniżej Zamawiający przedstawia jego treść wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

W związku z przygotowaniem wniosku w sprawie zamówienia Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o krótkie wyjaśnienie i informację, czy w metodologii obliczania śladu węglowego należy uwzględnić jako powierzchnię całkowitą – powierzchnię całkowitą zastosowanych materiałów czy powierzchni całkowitej budynku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z *Zał. D1 do Wymagań Konkursowych – Ślad węglowy. Metodologia oceny skumulowanej emisji CO₂e* łączna powierzchnia całkowita to suma wszystkich trzech typów powierzchni całkowitej wyróżnionych w normie PN-ISO 9836:2015-12 (kondygnacje zamknięte, częściowo zamknięte, ograniczone innymi elementami budowlanymi), wyrażona w m².

Wojciech Racięcki
Dyrektor
Działu Rozwoju Innowacyjnych
Metod Zarządzania Programami
/podpisano elektronicznie/

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a | tel.: +48 22 39 07 401 | sekretariat@ncbr.gov.pl