



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, dnia 26.10.2022 r.  
**(za dowodem doręczenia)**

HK.9022.5.88.2022.BK.7

**OCENA O JAKOŚCI WODY  
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
od 26.10.2022 r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Reknica Sp. z o.o. ul. Leśna 12, 83-050 Kolbudy przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia **z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy, zaopatrującego w wodę miejscowości: Kowale, Jankowo Gdańskie, Bąkowo (z wyłączeniem ulic: ul. Żurawia, ul. Pogodnych Poranków, ul. Porannej Rosy, ul. Zielony Zakątek, ul. Wybickiego numery od 2 do 18, ul. Otomińska, ul. Rekreacyjna, ul. Czapli, ul. Jaskółki, ul. Bursztynowa Osada, ul. Albatrosa, ul. Wiśniowy Sad 4 oraz 6, ul. Makowa, ul. Kwiatowa, ul. Magiczna oraz ul. Stokrotkowa) oraz część m. Otomin (ul. Konna od nr 30-42, ul. Dziewicza, ul. Polna), gm. Kolbudy, tj.:**

- próbka z dnia 12.10.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 460712/22/GDY z dnia 24.10.2022 r. (data wpływu: 26.10.2022 r.) - Ujęcie wody Bąkowo II
- próbka z dnia 12.12.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 460715/22/GDY z dnia 24.10.2022 r. (data wpływu: 26.10.2022 r.) - Szkoła Metropolitalna Kowale ul. Apollina 7
- próbka z dnia 12.10.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 460713/22/GDY z dnia 24.10.2022 r. (data wpływu: 26.10.2022 r.) - Jankowo ul. Rzemieślnicza 2
- próbka z dnia 12.10.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 460714/22/GDY z dnia 24.10.2022 r. (data wpływu: 26.10.2022 r.) - Publiczne Przedszkole Kowale, ul. Św. Kingi 1
- próbka z dnia 12.10.2022 r. - sprawozdanie z badań nr 460711/22/GDY z dnia 24.10.2022 r. (data wpływu: 26.10.2022 r.) - Kowale ul. Ordynacka 3, Bosch

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

### stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).


### UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w dniu 12.05.2022 r. wydał ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znak HK.9022.5.107.2022.DŁ.1 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu i żelaza w punkcie zgodności.

W oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Bąkowo z ujęciem przy ul. Ordynackiej, gm. Kolbudy wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

  
PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUSZCZU GDAŃSKIM  
dr inż. Dominika Mucha

#### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kolbudy  
ul. Staromłyńska 1  
83-050 Kolbudy
2. Reknica Sp. z o.o.  
ul. Leśna 12  
83-050 Kolbudy
3. Starosta Gdański  
ul. Wojska Polskiego 16  
83-000 Pruszcz Gdański
4. Ludność zaopatrywana z ww. wodociągu - na ręce Wójta Gminy Kolbudy
5. a/a