



66-200 Świebodzin, ul.30 Stycznia 5
☎ (068) 38 243 54, Fax 068 38 243 15
e-mail: psse swiebodzin@sanepid.gov.pl
ePUAP: /PSSE_w_Swiebodzinie
NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 20 marca 2024r.

HK.9022.530.W.41.2.2024

Samorządowy Zakład
Usług Komunalnych
w Zbąszynku
ul. PCK 2
66-210 Zbąszynek

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NR 79/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) w związku z art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.), po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody do spożycia przez ludzi, **pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Rogoziniec - sprawozdanie cząstkowe z badania próbki wody nr DL.OBS.9051.00485.2024 z dnia 20 marca 2024r. (do sprawozdania z badań nr DL.OBS.9051.00438.2024)**, opracowane przez Dział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B, 66-400 Gorzów Wlkp., wykonane w ramach nadzoru sanitarnego:

- **stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Rogoziniec, ze względu na obecność w pobranej próbce wody Enterokoków kałowych w ilości >80 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk w 100 ml wody) w wodzie podawanej do sieci (budynek SUW w m. Rogoziniec).**

W związku z powyższym zobowiązuję **Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku ul. PCK 2, 66-210 Zbąszynek** do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym, mających na celu zapewnienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranej z ujęcia wody w miejscowości Rogoziniec – odpowiadającej wymaganiom mikrobiologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) o czym proszę poinformować mnie pisemnie, z równoczesnym dołączeniem wyniku badania jakości wody wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej, który stanowić będzie potwierdzenie efektywności przeprowadzonych działań naprawczych w przedmiotowej sprawie.


Ponadto zobowiązuję **Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku ul. PCK 2, 66-210 Zbąszynek**, do zapewnienia odbiorcom zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Informuję również, że w przypadku dostarczania wody cysterną – napełniamy ją wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tylko i wyłącznie ze źródła wskazanego przez właściwego terenowo Państwowego Inspektora Sanitarnego. **Woda z cysterny przeznaczona do spożycia przez ludzi może być używana wyłącznie po przegotowaniu - informacja o tym powinna być w sposób trwały umieszczona na cysternie.**

Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Ujęcie wody w miejscowości Rogoziniec dostarcza wodę dla ok. 537 mieszkańców miejscowości Rogoziniec oraz punktu gastronomicznego „Mc Donald’s” i obrotu żywnością przy Stacji Paliw BP w miejscowości Rogoziniec i Chociszewo, a dobową produkcja wody wynosi ok. 169 m³/dobę.

Z UPOWAŻNIENIA
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Świebodzinie

p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru
Sanitarnego
PSSE w Świebodzinie

Dorota Hołownia-Cwierz

Otrzymuje:

1. adresat
2. aa.

Do wiadomości :

1. Burmistrz Zbąszynka
ul. Rynek 10
66-210 Zbąszynek
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świebodzinie ,
ul. Zachodnia 58,
66-200 Świebodzin
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe
ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin
4. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wm.
5. Samodzielne stanowisko ds. Epidemiologii wm.