



Gostynin, 28.03.2022 r.

PPIS/HKN-4111/5/KW/135/2022

**Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Gostyninie,  
ul. Sportowa 1, 09-500 Gostynin**

**Zbiorcza ocena jakości wody  
na Pływalni Miejskiej w Gostyninie, ul. Kutnowska 7a  
za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z późn. zm.),

oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na Pływalni ocenionych na podstawie wymagań o których mowa w § 3 ust.1 ww. rozporządzenia;
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. przez zarządzającego Pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na Pływalni wykonanych przez zarządzającego w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
- wyników badań wody na Pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyninie**

stwierdza

**przydatność wody do kąpieli na Pływalni Miejskiej  
w Gostyninie, ul. Kutnowska 7a**

Pływalnia Miejska w Gostyninie wyposażona jest w dwie niecki basenowe tj.: niecka rekreacyjna i sportowa. Woda doprowadzana na Pływalnię pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę t.j. wodociąg publiczny w Gostyninie, ul. Kolonia, zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. Jakość wody ww. wodociągu jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

W 2021 roku z uwagi na trwający stan epidemii wywołany koronawirusem SARS-CoV-2, działalność Pływalni Miejskiej w Gostyninie była ograniczona.

Badania jakości wody w ramach kontroli:

- wewnętrznej Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie przeprowadzane w okresie funkcjonowania obiektu;
- urzędowej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie wykonane były w Laboratorium Badania Wód Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku oraz Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie. Zakres badań obejmował: mętność, stężenie jonów wodoru, azotany, utlenialność z  $\text{KMnO}_4$ ,  $\Sigma\text{THM}$ , chloroform, chlor wolny, chlor związany, potencjał redox, liczbę bakterii *Escherichia coli*, ogólna liczbę mikroorganizmów w  $36\pm 2^\circ\text{C}$ , liczbę bakterii *Pseudomonas aeruginosa*, gronkowce koagulazododatnie, liczbę bakterii *Legionella* sp.

Badania jakości wody na pływalni w październiku 2021 r. wykazały wystąpienie w niecce rekreacyjnej gronkowców koagulazododatnich. W związku z czym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie poinformował o wyłączeniu niecki rekreacyjnej z użytkowania oraz przystąpieniu do działań mających przywrócić odpowiednią jakość wody tj. mycie niecki oraz czyszczenie zbiornika przelewowego. Badania kontrolne po podjętych działaniach wykazały wyeliminowanie zanieczyszczenia. W 2021 r. zaobserwowano również przekroczenie dopuszczalnej wartości chloru wolnego w niecce rekreacyjnej, co spowodowane było awarią regulatora basenowego. Wartości pozostałych parametrów odpowiadała wymogom ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gostyninie

*mgr inż. Małgorzata Eichel*

Do wiadomości:

Burmistrz Miasta Gostynina  
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin