



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie 97-400 Belchatów, ul. Okrzei 49

Sekretariat/Centrala: tel. 44 631-31-08, 44 631-31-18, fax: 44 631-32-84

www.gov.pl/web/psse-belchatow e-mail: sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl

## KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie  
z dnia 12.09.2022r. skierowany do konsumentów wody z sieci wodociągu Włodzimierz  
na terenie powiatu belchatowskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Belchatowie informuje, że w próbkę wody pobranej w dniu 09.09.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu Włodzimierz stwierdzono obecność bakterii grupy coli:  
- sieć, Kalisko 12 - 4 jtk/100 ml,


**Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez min. 2 min.  
a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawiona do ostudzenia.**

**Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo  
owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.**

**Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac  
porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.**

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:

**gmina Belchatów:**  
Kalisko, Kąsice

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Belchatowie.

**UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BELCHATOWIE  
*Marczak E*  
Katarzyna Marczak