


zasilanie z ist. RG	Ochrona przep.	lampki kontrolne	Gniazdo wtyczkowe	Oświetlenie korzysta	OPRAWY AW	REZERWA	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	OŚWIETLENIE	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe	Gniazdo wtyczkowe
5x LGy 25	kl. II		YDY3x2,5 0,5kW	YDY3x1,5 1kW	YDY3x1,5 0,1kW		YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x1,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5	YDY3x2,5
			Obw. 1	Obw. 2	Obw. 3	Obw. 4	Obw. 5	Obw. 6	Obw. 7	Obw. 8	Obw. 9	Obw. 10	Obw. 11	Obw. 12	Obw. 13	Obw. 14	Obw. 15	Obw. 16	Obw. 17	Obw. 18	Obw. 19	Obw. 20	Obw. 21	Obw. 22				



Rozdzielnica TP4  
4x18M  
PODTYNKOWA IP40  
wymiary (SxWxG):  
448x822x161mm  
(161mm z drzwiami)

<b>ERGON sp. z o.o. sp. k.</b>		BRANŻA:	EL/TEL
OLSZTYN, UL. STALOWA 5 10-420 OLSZTYN		SKALA:	1:100
		DATA:	07.2022
OBIEKT:	BUDYNEK KMPSP w OLSZTYNIE	NR RYS.:	E-8
ADRES:	NIEPODLEGŁOŚCI 16, 11-041 OLSZTYN		PT
RYSUNEK:	SCHEMAT ROZDZIELNICY TP3		
INWESTOR:	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE		
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Wysocki	Nr upr.:	KUP/0113/PWBE/18
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Norbert Walkiewicz	Nr upr.:	WAM/0026/POOE/07
OPRACOWAŁ:	inż. Łukasz Kowalski	Nr upr.:	-
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			