


zasilanie z TP4 5x LGY 25	Ochrona przep. kl. II	lampki kontrolne	Gniazdo wtyczkowe YDY3x2,5	Oświetlenie korytarza YDY3x1,5	OPRAWY AW YDY3x1,5	REZERWA	OŚWIETLENIE YDY3x1,5	OŚWIETLENIE YDY3x1,5	OŚWIETLENIE YDY3x1,5	OŚWIETLENIE YDY3x1,5	OŚWIETLENIE YDY3x1,5	OŚWIETLENIE YDY3x1,5	OŚWIETLENIE YDY3x1,5	REZERWA	Gniazdo wtyczkowe YDY3x2,5	Gniazdo wtyczkowe YDY3x2,5	Gniazdo wtyczkowe YDY3x2,5	Gniazdo wtyczkowe YDY3x2,5	Gniazdo wtyczkowe YDY3x2,5	Gniazdo wtyczkowe YDY3x2,5	Gniazdo wtyczkowe YDY3x2,5	Gniazdo wtyczkowe YDY3x2,5	TABLICA MPEC YKY5x4	FPD	MULTISPLIT	Gniazdo wtyczkowe YDY5x4	Gniazdo wtyczkowe YDY5x6	Gniazdo wtyczkowe YDY5x4	Gniazdo wtyczkowe YDY5x4		
			0,5kW	1kW	0,1kW																										
			Obw. 1	Obw. 2	Obw. 3	Obw. 4	Obw. 5	Obw. 6	Obw. 7	Obw. 8	Obw. 9	Obw. 10	Obw. 11	Obw. 12	Obw. 13	Obw. 14	Obw. 15	Obw. 16	Obw. 17	Obw. 18	Obw. 19	Obw. 20	Obw. 21	Obw. 22	Obw. 23	Obw. 24	Obw. 25	Obw. 26	Obw. 27		



Rozdzielnica TP1
8x18M
PODTYNKOWA IP40

ERGON sp. z o.o. sp. k.		BRANŻA:	EL/TEL
OLSZTYN, UL. STALOWA 5 10-420 OLSZTYN		SKALA:	1:100
		DATA:	07.2022
OBIEKT:	BUDYNEK KMPSP w OLSZTYNIE	NR RYS.:	E-5
ADRES:	NIEPODLEGŁOŚCI 16, 11-041 OLSZTYN	PT	
RYSUNEK:	SCHEMAT ROZDZIELNICY TP1		
INWESTOR:	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE		
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Wysocki	Nr upr.: KUP/0113/PWBE/18	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Norbert Walkiewicz	Nr upr.: WAM/0026/POOE/07	
OPRACOWAŁ:	inż. Łukasz Kowalski	Nr upr.: -	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			