



Warszawa, 17 czerwca 2024 r.

SKS.261.5.2024.AAN.4

Wykonawcy

Dot. postępowania w sprawie wykonania, dostawy i montażu wygradzeń na terenie rezerwatu przyrody Las Bielański w Warszawie, znak sprawy SKS.261.5.2024.AAN

Zamawiający przekazuje treść zapytań przesłanych przez Wykonawcę w dniu 14 czerwca 2024 r. oraz wyjaśnienia Zamawiającego.

Pytanie

Czy impregnacja ciśnieniowa jest konieczna? Niestety z tego co mi wiadomo nie ma w Polsce maszyn (o świecie też nie wiem) które są w stanie wykonać taką impregnację drewna twardego w IV klasie- z przeznaczeniem do kontaktu z gruntem. Oczywiście ktoś może pojechać i włożyć drewno do komory, ale będzie to impregnacja w I klasie- pod zadaszanie, bez wilgoci. Sugerowałbym użycie Pokostu lnianego po całości, ewentualnie innego głęboko penetrującego impregnatu.

Odpowiedź:

W przypadku braku możliwości impregnacji ciśnieniowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie głęboko penetrującego impregnatu.

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 19.06.2024 r. do godz. 13.00.