

NHS.9012.1.7.2023

Bydgoszcz, dnia 31,03.2023r.

Komunikat z dnia 31 marca 2023 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi

w rejonie miejscowości: **Buszkowo, Nowy Dwór**
zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lipinkach gm. Koronowo


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy**

po zapoznaniu się z wynikami badania wody pochodzącej z wodociągu publicznego Lipinki gm. Koronowo pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 27.03.2023r. ze stacji uzdatniania wody - podawanej do sieci w m. Lipinki oraz wody z sieci pobranej w dwóch punktach monitoringowych, podlegającym Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

w dniu 30.03.2023 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Lipinki gm. Koronowo oraz że woda może być wykorzystywana przez ludzi wyłącznie do celów gospodarczych (woda może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia oraz spłukiwania toalety)

i nakazał Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo: :

1. Natychmiast podjąć odpowiednie działania naprawcze w celu poprawy jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Lipinki gm. Koronowo.
2. Zaopatrzyć konsumentów w wodę o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom sanitarnym, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r, poz. 2294).
3. Natychmiast wprowadzić stałą dezynfekcję wody w sieci wodociągowej wodociągu publicznego Lipinki gm. Koronowo. Utrzymywać poziom chloru wolnego w sieci wodociągowej na poziomie 0,3 mg/l.
4. Powiadomić konsumentów o braku przydatności wody do spożycia oraz zakazie jej spożywania w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Bydgoszcz

Ewa Czarzawska