



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁODAWIE**

Włodawa, dnia 29 września 2021r.

22-200 Włodawa, Al.J.Piłsudskiego 66

tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20

e-mail: psse.wlodawa@pis.gov.pl, <http://pssewlodawa.pis.gov.pl>

Komunikat nr 1

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włodawie
w sprawie warunkowej przydatności do spożycia
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna, gm. Hanna, powiat włodawski**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie informuje, iż po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 27.09.2021r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Hanna zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Hanna, Dańce, Dołhobrody, Holeszów, Nowy Holeszów, Janówka, Konstantyn, Kuzawka, Lack, Pawluki, Zaświatycze i PGR Holeszów. stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczby bakterii grupy coli.

Woda nadaje się warunkowo do spożycia po przegotowaniu

Przegotowania wymaga woda używana do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia naczyń, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt

UWAGA: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody, zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
we Włodawie

mar inż. Mariusz Januszko