

**KOMUNIKAT NR 1**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu**

**o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi**

pochodzącej z wodociągu lokalnego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „LINOWO PRZEŁOM”,  
w Linowie gm. Świecie n/Osą

zaopatrującego część wsi Linowo, gm. Świecie n/Osą w powiecie grudziądzkim stwierdzono podwyższoną wartość parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w stacji uzdatniania wody. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Dodatkowo w badanej wodzie stwierdzono w trzech punktach zgodności ponadnormatywne ilości manganu, jonu amonowego i żelaza oraz zwiększoną mętność. Parametry te mogą ujemnie wpływać na jej wygląd i smak, ale nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uwaga: Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu po otrzymaniu prawidłowych wyników badania wody, kolejnym komunikatem zawiadomi o zmianie jakości wody.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GRUDZIĄDZU**  
*Beata Kruszk*