



**KOMUNIKAT Nr 27/2024**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie  
z dnia 21 sierpnia 2024r.**

w sprawie

**braku przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w  
miejscowości Rusinowo, gm. Świdwin, pow. Świdwiński**

zaopatrującego w wodę około **405 osób**, z miejscowości **Rusinowo, Kowanowo, Bedno,  
Blizno, Karpno, Kawczyno, Kłośniki, Śliwno, Bełtno**  
przy średniej dobowej produkcji 53,0 m<sup>3</sup>/d.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej w dniu 20.08.2024r. z punktu czerpalnego: SUW Rusinowo, stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia parametru mikrobiologicznego - obecność bakterii grupy coli w ilości 60 jtk/100ml wody, w próbce wody pobranej z punktu czerpalnego: SUW Rusinowo

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:


1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Przedsiębiorstwo – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedziba w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin zarządzające ww. wodociągiem zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Z upoważnienia  
Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Świdwinie

KIEROWNIK SEKCJI  
HIGIENY ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU  
ODDZIAŁ U NADZORU SANITARNEGO  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Świdwinie  
  
mgr inż. Marlena Rosiak