



## Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 12, telefon: 89 762 32 57 faks 89 762 21 50  
e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.gov.pl

### KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO w BARTOSZYCACH

z dnia 19 września 2024 r.

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny w Worławkach, zaopatrujący w wodę miejscowości: Worławki, Bukowiec, Zięby, Wągniki, Wągródka.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach informuje, że na podstawie badań jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Worławkach, stwierdzono **ponadnormatywną mętność 4,5 NTU i 4,8 NTU przy dopuszczalnym poziomie 1,0 NTU.**

Zmiany te mogą ujemnie wpływać na jakość organoleptyczną wody obejmując m. in.: wzrost barwy, przebarwienia pranej odzieży, ceramiki sanitarnej i innych powierzchni, mających wielokrotny lub stały kontakt z wodą, wzrost mętności, przykry smak wody, wytrącanie się nierozpuszczalnych osadów czarnej bądź żelazistej barwy w systemie dystrybucji wody, nie stwarzając przy tym zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

**W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w terminie do 18 października 2024 r. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.**



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Bartoszycach

*mgr inż. Mirosława Tabaka*