



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy: NHS-5211-2-6-11/23
Ldz.7338...

Włocławek, dnia 29.12.2023 r.
Egz. nr 2

Wójt Gminy Kowal
ul. Piwna 33
87-820 Kowal

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Dębniaki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Dębniaki w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	SB/135936/10/2023	25.10.2023	Budynek mieszkalny – Krzewent 48 – kran w kuchni
2.	SB/135937/10/2023	25.10.2023	Budynek mieszkalny – Dębniaki 11 – kran w kuchni

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębniaki, zarządzanego przez Gminę Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

UZASADNIENIE

W dniu 25.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem pobrano 2 próbki wody z wodociągu Dębniaki.

Próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej pobierano w następujących punktach zgodności: w budynku mieszkalnym w miejscowości Dębniaki 11 oraz w budynku mieszkalnym w miejscowości Krzewent 48.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków kałowych oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: pH, przewodność elektryczną właściwą, mętność, barwę, zapach i smak.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Dębniaki spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tab. 1 i część C tab. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębniaki, zarządzanego przez Gminę Kowal, ul. Piwna 33, 87-820 Kowal.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku
Zofia Ziżkowska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują:

1. adresat – ePUAP
2. NHŻ – egz. nr 1
3. aa – egz. nr 2

KS

Kierownik Sekcji
Higieny Środowiska
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
we Włocławku

Robert Wojciechowski

29. 12. 2023