

HK.90820.16.6.2024.MP

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Środa, 31 lipca 2024r., godz. 13:00



KOMUNIKAT nr 28/2024

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2024r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dotyczy wodociągu publicznego Zalesie zaopatrującego miejscowość Zalesie Śląskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w dniu 31 lipca 2024r. wydał decyzję nr 52/2024 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Zalesie ze względu na przekroczenie wartości parametrycznej manganu w wodzie. Po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniach 08.07.2024r. oraz 12.07.2024r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

informuje, że:

- zawartość manganu w pobranej próbce wody w dniu 08.07.2024r. w ramach nadzoru bieżącego nad jakością wody wynosiła $78 \pm 7 \mu\text{gMn/l}$, natomiast w pobranych próbkach wody w dniach 08.07.2024r. oraz 12.07.2024r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody wynosiła odpowiednio: $77,9 \pm 11,7 \mu\text{gMn/l}$ oraz $77,8 \pm 11,7 \mu\text{gMn/l}$,
- maksymalne dopuszczalne stężenie manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia wynosi $50 \mu\text{gMn/l}$,
- jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom w/w rozporządzenia,
- ponadnormatywna zawartość manganu w wodzie do picia wyższa niżeli $100 \mu\text{gMn/l}$ wpływa na smak i wygląd wody, może powodować przebarwienia urządzeń sanitarnych oraz może prowadzić do narastania osadów w sieci dystrybucyjnej. Przy stężeniu $200 \mu\text{gMn/l}$ mangan często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która złuszcza się w postaci czarnego osadu.

- spożywanie wody o stwierdzonym stężeniu manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów,
- jakość wody w wodociągu publicznym Zalesie jest stale monitorowana.

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod nr telefonu 77 44 00 325.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
K. Kanoza
mgr Katarzyna Kanoza