



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 49

Sekretariat/Centrala: tel. 44 631-31-08, 44 631-31-18, fax: 44 631-32-84

www.gov.pl/web/psse-belchatow

e-mail: sekretariat.psse.belchatow@sanepid.gov.pl

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie
z dnia 09.06.2022r. skierowany do konsumentów wody z wodociągu Ławy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 07.06.2022r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Ławy stwierdzono obecność bakterii grupy coli:
- SUW Ławy przy pracującej studni S1 - 1 jtk/100 ml,


**Woda warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez min. 2 min.
a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawiona do ostudzenia.**

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Powyższy komunikat należy przekazać konsumentom wody z miejscowości:

gmina Bełchatów:

Adamów, Anastazów, Apolinów, Domiechowice (za wyjątkiem numerów posesje 3a ,4,5,), Emilin, Kalduny, Ławy, Józefów, Mikorzyce, Podwody, Podwody Kolonia, Wola Kruszyńska, Wola Mikorska, Wygoda, Zalesna, Zawady (z wyjątkiem posesji 33 i 33A).

gmina Żelów:

Marszywiec,

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie.

UWAGA! Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych !

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BEŁCHATOWIE
Marczak
Katarzyna Marczak