

## KOMUNIKAT Nr 6/2021

### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Radzieje, do czasu odwołania.

W dniu 25.08.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Radzieje z uwagi na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli w ilości do 10 jtk w 100 ml wody oraz zobowiązuje producenta wody (Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie) do:

1. Skutecznego poinformowania użytkowników wodociągu publicznego Radzieje o warunkowej przydatności wody do spożycia.
2. Podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

### ZALECENIA

1. Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.
2. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
3. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycie podłóg) i spłukiwania toalet.

**UWAGA:** wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Węgorzewie  
*Anna Maroszyk*  
lek.wet.higieny i epidemiologii

**2 min.**

