

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.4.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.

ul. Gen. J. Hallera 32
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Działdowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Działdowo, Pierławki, Wysoka, Księży Dwór, Prusinowo,
Komorniki, Rudolfowo, Malinowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (półroczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Działdowo.

W okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 19 próbek wody (6 w ramach kontroli urzędowej i 13 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 15 próbek wody (6 w ramach kontroli urzędowej i 9 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Działdowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Gen. J. Hallera 32, 13-200 Działdowo oraz Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Działdowo w II półroczu 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mławińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo
- 3) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 4) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 5) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 6) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 7) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.5.2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Uzdowo
(zaopatrzone w wodę miejscowości: Uzdowo, Myśłeta, Kramarzewo, Grzybiny)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Uzdowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 10 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 11 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 7 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 3 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 2 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Uzdowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo stwierdza:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Uzdowo w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młwińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.6.2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdomie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Turza Wielka
(zaopatruje w wodę miejscowości: Turza Wielka, Niestoja, Filice, Burkat)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Turza Wielka.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 10 próbek wody (4 próbek w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 14 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 10 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 3 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 2 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Turza Wielka przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdomie, 13-200 Działdowo stwierdza:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Turza Wielka w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.7.2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ruszkowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Ruszkowo, Mosznica, Lipówka, Jankowice)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Ruszkowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 18 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 14 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 6 próbek wody (3 w ramach kontroli urzędowej i 3 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 1 próbka wody w ramach kontroli urzędowej

zakwestionowano: 2 próbki wody pod względem mikrobiologicznym

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Ruszkowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo stwierdza:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

W dniu 18.11.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Ruszkowo (zaopatruje w wodę miejscowości: Ruszkowo, Jankowice, Mosznica, Lipówka) ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody spowodowane obecnością bakterii grupy coli w ilości 18 jtk/100 ml. W wyniku przeprowadzonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działań naprawczych, które polegały na płukaniu sieci wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej, uzyskano poprawę jakości wody pod względem mikrobiologicznym. Wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 27.11. 2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Ruszkowo wykazały, że w jednej próbce został przekroczony wskaźnikowy parametr mikrobiologiczny tj. bakterie grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml- przy jednoczesnym wykonaniu badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru Escherichia coli i enterokoków. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów i uznaniu stwierdzonej niezgodności za nieistotną- niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia oraz uwzględniając podjęte przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie działania naprawcze, w dniu 30.11.2020 r. zmienił na wniosek strony swoją decyzję Nr HK. 4300.4.4.2020 z dnia 18.11.2020 w sprawie usunięcia uchybień sanitarnych stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ruszkowo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli.

W dniu 04.12.2020 r. na podstawie sprawozdania z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Ruszkowo.

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Ruszkowo w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo

2. Starosta Działdowski

ul. Kościuszki 3

13-200 Działdowo

3. Powiatowy Lekarz Weterynarii

ul. Męczenników 11

13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.8.2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

**OCENA JAKOŚCI WODY
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kurki
(zaopatruje w wodę miejscowości: Kurki, Kisiny)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Kurki.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 10 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 10 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Kurki przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Kurki w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.9.2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gąsiorowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gąsiorowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 5 próbek wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 5 próbek wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 1 próbka wody zbadana w ramach kontroli wewnętrznej

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gąsiorowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Gąsiorowo w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.4304.2.10.2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdomie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gnojno
(zaopatrzuje w wodę miejscowości: Gnojno, Petrykozy, Rywoczyny, Zakrzewo, Gnojenko)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gnojno.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 12 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 7 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 10 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

zakwestionowano: 1 próbkę mikrobiologiczną

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gnojno przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdomie, 13-200 Działdowo,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

W dniu 11.09.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Petrykozy (gm. Działdowo) wodociągu publicznego Gnojno ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C. Podjęte przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdomie działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej spowodowały przywrócenie należytej jakości wody wodociągowej pod względem mikrobiologicznym.

W dniu 05.10.2020 r. na podstawie sprawozdania z badania próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gnojno.

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Gnojno w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.11.2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sławkowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Sławkowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 5 próbek wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 5 próbek wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 1 próbka w ramach kontroli wewnętrznej

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Sławkowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo stwierdza:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Sławkowo w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.4304.2.12.2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wilamowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Wilamowo, Pożary, Klęczkowo, Krasnołaka, Sękowo)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Wilamowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 5 próbek wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 5 próbek wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 1 próbka w ramach kontroli wewnętrznej

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Wilamowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie, 13-200 Działdowo stwierdza:

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Wilamowo w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywnienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.13.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark

**(zaopatrzuje miejscowości: Lidzbark, Jamielnik, Bryńsk, Klonowo, Wlewsk, Słup,
Cibórz, Miłostajki, Zalesie, Podcibórz, Koty, Nadleśnictwo Lidzbark, Ostrowy w gminie
Lidzbark oraz Buczkowo, Czarny Bryńsk w gminie Górzno)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (półroczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Lidzbark.

W okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 25 próbek wody (8 w ramach kontroli urzędowej i 17 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 22 próbki wody (7 w ramach kontroli urzędowej i 15 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 5 próbek wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

zakwestionowano: 1 próbkę wody pod względem mikrobiologicznym

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Lidzbark w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

W dniu 01.07.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Cibórz (gm. Lidzbark) wodociągu publicznego Lidzbark ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane obecnością bakterii grupy coli. Podjęte przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnej Sp. z o. o. w Lidzbarku działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej spowodowały przywrócenie należytej jakości wody wodociągowej pod względem mikrobiologicznym.

W dniu 07.07.2020 r. na podstawie sprawozdania laboratoryjnego z badania próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lidzbark.

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Lidzbark w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Burmistrz Miasta i Gminy Górzno
ul. Rynek 1, 87-320 Górzno
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.4304.2.14.2020

H+H Polska Sp.zo.o
Zakład Lidzbark
ul. Przemysłowa 14
13-230 Lidzbark

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zakładowego H+H Lidzbark

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu zakładowego H+H Lidzbark.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 12 próbek wody (7 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 10 próbek (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 4 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 3 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z wodociągu zakładowego H+H Lidzbark w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez H+H Polska Sp.zo.o Zakład Lidzbark ul. Przemysłowa 14, 13-230 Lidzbark,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu zakładowym H+H Lidzbark w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.15.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Dłutowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Nowe Dłutowo, Stare Dłutowo, Wawrowo, Zdrojek, Nick,
Marszewnica, Adamowo, Biernaty, Nowy Dwór, Bełk)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Dłutowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 8 próbek wody (3 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 8 próbek wody (3 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 6 próbek wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Dłutowo w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Dłutowo w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.16.2020

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.

ul. Zieluńska 26
13-230 Lidzbark

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jeleń
(zaopatruje w wodę miejscowości: Jeleń, Wąpiersk, Ciechanówko, Tarczyny, Kiełpiny,
Koszelewki, Chelsty)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Jeleń.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 12 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 8 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 12 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 8 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 9 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 8 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Jeleń w ramach kontroli urzędowej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnej Sp. z o. o. ul. Zieluńska 26, 13-230 Lidzbark,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Jeleń w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) Aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno
4. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo
13-200 Działdowo

HK.4304.2.17.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie

ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Iłowo-Osada
(zaopatruje w wodę miejscowości: Iłowo-Osada, Iłowo-Wieś, Kraszewo, Dźwierznia, Sochy,
Janowo, Pruski, Białuty, Purgalki)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Iłowo-Osada.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 11 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 11 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Iłowo-Osada przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Iłowo-Osada w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Wówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.4304.2.18.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie

ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Narzym
(zaopatruje w wodę miejscowości: Narzym, Wierzbowo, Bursz, Kraszewo od strony
Narzymia do torów kolejowych)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Narzym.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 9 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 9 próbek wody (4 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Narzym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Narzym w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młwińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
2. Wójt Gminy Działdowo
ul. Księżodworska 10
13-200 Działdowo
3. Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Uzdowie, 13-200 Działdowo
4. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
5. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.19.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie

ul. Wyzwolenia 5
13-240 Iłowo-Osada

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gajówki
(zaopatruje w wodę miejscowości: Gajówki, Brodowo, Narzym Kol., Mansfeldy)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gajówki.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 6 próbek wody (2 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 6 próbek wody (2 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 1 próbka wody w ramach kontroli wewnętrznej

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gajówki przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Gajówki w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5, 13-240 Iłowo-Osada
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.20.2020

Gmina Płońska

ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Płońska (zaopatruje w wodę miejscowości: Płońska, Gródki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Płońska.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań::

mikrobiologicznych: 11 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 11 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Płońska przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Płońska ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

JBadania jakości wody w wodociągu publicznym Płońska w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.4304.2.21.2020

Gmina Płońska

ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Jabłonowo
(zaopatruje w wodę miejscowości: Jabłonowo, Gruszka, Zalesie, Niechłonin)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Jabłonowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Jabłonowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Płońska ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Jabłonowo w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońska
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.22.2020

Gmina Płośnica

ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Wielki Łęck
(zaopatruje w wodę miejscowości: Wielki Łęck, Przełęk, Mały Łęck, Turza Mała)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Wielki Łęck.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 11 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 11 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Wielki Łęck przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Płośnica ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Wielki Łęck w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońnica
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońnica
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.23.2020

Gmina Płośnica

ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Skurpie
(zaopatruje w wodę miejscowości: Skurpie, Rutkowice, Prioma oraz Turza Wielka
Kolonia - nr budynków: 6, 20, 10, 2a, 9, 7, 1/5, 18a, 1/2, 8a, 1/3, 11, 5, 1/6, 1/4, 21a, 22,
1/1, 13, 3)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Skurpie.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 3 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 2 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 3 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 2 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 1 próbka wody pobrana w ramach kontroli wewnętrznej

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Skurpie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminę Płośnica ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Skurpie w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Płońnica
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońnica
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

HK.4304.2.24.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rybno (z wyłączeniem ul. Zarybińskiej i ul. Leśnej)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Rybno.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 16 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 11 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 12 próbek wody (6 w ramach kontroli urzędowej i 6 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

zakwestionowano: 1 próbę pod względem mikrobiologicznym oraz 2 próby ze względu na ponadnormatywne stężenie manganu

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Rybno przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

W dniu 12.03.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rybno ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane wysoką wartością parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz ponadnormatywne stężenie manganu w próbach wody pobranych z sieci wodociągu publicznego Rybno. Podjęte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o. działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz prowadzeniu wewnętrznej kontroli jakości wody wodociągowej spowodowały przywrócenie należytej jakości wody wodociągowej pod względem mikrobiologicznym oraz pod względem zawartości manganu.

W dniu 20.03.2020 r. na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rybno.

Wszczęte w dniu 12.03.2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie uzyskanych wyników badań próbek wody ze względu na ponadnormatywną zawartość manganu w wodzie z sieci wodociągu publicznego Rybno, zostało w dniu 17.03.2020 r. umorzone z uwagi na jego bezprzedmiotowość. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego zostały przedłożone przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o. sprawozdania z badań wody, w których nie stwierdzono przekroczeń manganu, w związku z tym przedmiot postępowania przestał istnieć.

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Rybno w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młocińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.25.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Koszelewy
(zaopatruje w wodę miejscowości: Koszelewy, Gralewo, Tuczki, Grabacz, Murawki)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Koszelewy.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Koszelewy przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Koszelewy w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Gracyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
2. Wójt Gminy Płońnica
ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońnica
3. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.26.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Hartowiec
(zaopatruje w wodę miejscowości: Hartowiec, Truszczyń, Dębień, Jeglia, Gronowo,
Rumian)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Hartowiec.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: : 10 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 5 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Hartowiec przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Hartowiec w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Nowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.27.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rybnie Sp. z o.o.

ul. Zarybińska 9
13-220 Rybno

OCENA JAKOŚCI WODY

**przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Gralewo Stacja
(zaopatruje w wodę miejscowości: Gralewo Stacja, Żabiny, Tuczki, Prusy, Szczupliny,
Rybno-ul. Zarybińska i ul. Leśna, Naguszewo, Groszki, Nowa Wieś, Rapaty)**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu publicznego Gralewo Stacja.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 9 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 9 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 4 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 1 próbka zbadana w ramach kontroli urzędowej 2 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 1 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Gralewo Stacja przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. ul. Zarybińska 9, 13-220 Rybno,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu publicznym Gralewo Stacja w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mówińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Męczenników 11
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.28.2020

Turtrans
Daniel Bielski

Piaseczno
13-230 Lidzbark

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia indywidualnego w Piasecznie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla ujęcia indywidualnego Turtrans Daniel Bielski Piaseczno, 13-230 Lidzbark.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 4 próbki wody (2 w ramach kontroli urzędowej i 2 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 4 próbki wody (2 w ramach kontroli urzędowej i 2 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 3 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 2 w ramach kontroli wewnętrznej)

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z indywidualnego ujęcia Turtrans Daniel Bielski Piaseczno, 13-230 Lidzbark w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Turtrans Daniel Bielski Piaseczno, 13-230 Lidzbark,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

Badania jakości wody pochodzącej z ujęcia indywidualnego Turtrans Daniel Bielski Piaseczno, 13-230 Lidzbark, w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Młwińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lidzbarka
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
2. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo

Działdowo, dnia 31.12.2020 r.

HK.4304.2.29.2020

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Działdowie

ul. Leśna 1
13-200 Działdowo

OCENA JAKOŚCI WODY

przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn.zm.), w oparciu o art. 12 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), w związku z § 21 ust.1 pkt 1 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) wydaje okresową (roczną) ocenę jakości wody dla wodociągu lokalnego Szpital Działdowo.

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. pobrano próby do badań:

mikrobiologicznych: 8 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 3 w ramach kontroli wewnętrznej)

fizycznych: 8 próbek wody (5 w ramach kontroli urzędowej i 3 w ramach kontroli wewnętrznej)

chemicznych: 4 próbki wody (1 w ramach kontroli urzędowej i 3 w ramach kontroli wewnętrznej)

ponadto, w ramach kontroli urzędowej pobrano 2 próbki wody ciepłej w kierunku bakterii z rodzaju Legionella sp.

Na podstawie sprawozdań laboratoryjnych z badania próbek wody pobranych z wodociągu lokalnego Szpital Działdowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie w ramach kontroli urzędowej, a także próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie
stwierdza:**

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Badania jakości wody w wodociągu lokalnym Szpital Działdowo w 2020 r. przeprowadzono w ramach kontroli urzędowej oraz kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A i parametrów grupy B określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Jakość wody w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach: nr 1 część A tabela 1, nr 1 część B, nr 1 część C tabela 1 i tabela 2 oraz część D tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Próbka wody ciepłej zbadana w kierunku bakterii Legionella odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w zał. Nr 5 część A powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) i woda może być używana do zasilania pryszniców i innych urządzeń wytwarzających aerozole wodno-powietrzne.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Działdowie
mgr Grażyna Mowińska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) PSSE w/m Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- 3) PSSE w/m Sekcja Epidemiologii
- 4) PSSE w/m Sekcja Higieny Pracy
- 5) PSSE w/m Samodzielne stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
- 6) a/a

Do wiadomości:

1. Starosta Działdowski
ul. Kościuszki 3
13-200 Działdowo
2. Burmistrz Działdowa
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo