



WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2024-07-22

S-V.431.1.6.2024.MS

Pani Agnieszka Sakowska-Rygiel
Dyrektor
Górniczego Sanatorium Związkowego
„Górnik” w Iwoniczu - Zdroju
ul. Ks. Jana Rąba 3,
38-440 Iwonicz-Zdrój

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 21 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.) przekazuję wnioski i zalecenia po kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 16.05.2024 r. w **Górnicznym Sanatorium Związkowym „Górnik”**, zlokalizowanym przy ul. Ks. Jana Rąba 3 w Iwoniczu-Zdroju, prowadzonym przez Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce z siedzibą w Katowicach, działającym jako ośrodek, w którym odbywają się turnusy rehabilitacyjne na podstawie wpisu do rejestru OD/18/0013/22.

Kontrolę zrealizowano w oparciu o zatwierdzony w dniu 07.02.2024 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie program kontroli.

Postępowanie kontrolne objęło oględziny stanu bieżącego obiektu. Przedmiotem kontroli było stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz sprawdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji programów tych turnusów.

Szczegółowe wyniki oględzin przedstawione zostały w protokole kontroli z dnia 29.05.2024 r., który został podpisany bez zastrzeżeń przez kierownika jednostki kontrolowanej Panią Agnieszkę Sakowską - Rygiel.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dane, dotyczące ilości miejsc noclegowych, wpisane przez Wojewodę Podkarpackiego do rejestru OD na podstawie wniosku złożonego przez Konfederację Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce z dnia 21.02.2022 r. uległy zmianie.

Pozostające w dyspozycji ośrodka zaplecze podlegające kontroli potwierdza spełnianie warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. a-e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Górnice Sanatorium Związkowe „Górnik” posiada bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej dwudziestoosobowej zorganizowanej grupy osób z niepełnosprawnościami: 1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 2) z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, 3) z chorobami układu pokarmowego, 4) ze schorzeniami układu oddechowego, 5) ze schorzeniami reumatycznymi, 6) kobiet po mastektomii, 7) z chorobami neurologicznymi, oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry, zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi, oraz innych zajęć, które wynikałyby z programu turnusu, zaplecze umożliwiające realizację zajęć kulturalno-oświatowych, rekreacyjno-wypoczynkowych, a także gabinety lekarskie i zabiegowe wyposażone zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia.

Stwierdzono, że obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, wskazanych we wniosku. Górnice Sanatorium Związkowe „Górnik” zapewnia bezpieczne i samodzielne użytkowanie obiektów, pomieszczeń, infrastruktury, terenu przez osoby z niepełnosprawnościami stosownie do § 15 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Kontrola wykazała, że dla osób z niepełnosprawnościami, wskazanych we wniosku, Górnice Sanatorium Związkowe „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju nie spełnia następujących warunków dostępności określonych w:

- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ww. rozporządzenia: drzwi przejściowe pomiędzy salą gimnastyczną wyposażoną w sprzęt służący do rehabilitacji grupowej

i indywidualnej, a pomieszczeniem prowadzącym do tej sali, mają szerokość w świetle poniżej 0,9 m tj. 0,80 m. Szerokość drzwi przejściowych w pomieszczeniach noclegowych, w ramach pokoi 2-osobowych znajdujących się na parterze Sanatorium oraz drzwi do pomieszczenia, gdzie wykonywane są zabiegi borowinowe wynosi w świetle mniej niż 0,9 m tj. 0,88 m;

- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret dziesiąte ww. rozporządzenia: pomieszczenie higieniczno-sanitarne w pokoju numer 12 jest wyposażone w niestabilnie przymocowany uchwyt, w pokoju numer 1, brak jest uchwyty przy WC;
- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret dwunaste ww. rozporządzenia: balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach znajdujących się przed wejściem głównym do Sanatorium oraz przed drugim wejściem prowadzącym do budynku, nie zostały wyposażone w wypełnienia płaszczyzn pionowych;
- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret drugie ww. rozporządzenia: ciągi piesze prowadzące do wejścia głównego Sanatorium nie mają minimalnej szerokości 1,5 m;
- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret czwarte ww. rozporządzenia: pochylnie znajdujące się przed wejściem głównym do Sanatorium oraz przed drugim wejściem prowadzącym do budynku, nie mają minimalnej szerokości 1,2 m;
- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret siódme ww. rozporządzenia: w pokoju numer 2 pod natryskiem, znajduje się brodzik;
- § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret czternaste i § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret pierwsze ww. rozporządzenia: miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, nie posiadają prawidłowego pełnego oznakowania przeznaczenia tych miejsc oraz ich wymiar nie jest zgodny z warunkami określonymi w przepisach odrębnych. Szerokość stanowiska postojowego wynosi 3,73 m, a długość 4,34 m. Na znaku pionowym zabrakło tabliczki pod znakowej T-29 wskazującej, że miejsca parkingowe są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Zabrakło również oznakowania P-24 na poziomej nawierzchni parkingu.

Biorąc powyższe pod uwagę, Górnice Sanatorium Związkowe „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju, w zakresie objętym kontrolą, oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

W związku z powyższym, przekazuję następujące zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Drzwi przejściowe pomiędzy salą gimnastyczną wyposażoną w sprzęt służący do rehabilitacji grupowej i indywidualnej, a pomieszczeniem prowadzącym do ww. sali wymienić na szersze, mające szerokość w świetle co najmniej 0,9 m. Drzwi przejściowe pomiędzy pomieszczeniami noclegowymi w ramach pokoi 2-osobowych znajdujących się na parterze Sanatorium oraz drzwi do pomieszczenia, gdzie wykonywane są zabiegi borowinowe wymienić na szersze, mające szerokość w świetle co najmniej 0,9 m - zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie ww. rozporządzenia.
2. We wszystkich pokojach noclegowych Sanatorium dokonać przeglądu poręczy znajdujących się w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i naprawić lub wymienić poręcze, które są niestabilne - zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret dziesiąte ww. rozporządzenia.
3. Płaszczyzny pionowe balustrad przy pochylniach znajdujących się przed wejściem głównym do Sanatorium oraz przed drugim wejściem do budynku wyposażyć w wypełnienie zabezpieczające przed wypadnięciem osób z niepełnosprawnościami, które z nich korzystają - zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret dwunaste ww. rozporządzenia oraz § 298 - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.).
4. Dojścia do budynku i ciągi piesze poszerzyć do szerokości minimum 1,5 m - zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret drugie ww. rozporządzenia.
5. Pochylnie przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się przed wejściem głównym do Sanatorium oraz przed drugim wejściem do budynku dostosować tak, aby spełniały warunki określone w § 71 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych (...), tj., aby miały szerokość płaszczyzny ruchu minimum 1,2 m.
6. Dostosować pomieszczenie higieniczno-sanitarne w pokoju numer 2 tak, aby zapewnić swobodę manewrowania wózkami inwalidzkimi, poprzez usunięcie brodzika spod natrysku - zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret siódme ww. rozporządzenia.
7. Stanowiska postojowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczyć tak, aby ich szerokość wynosiła 3,6 m i długość 5 m - zgodnie z § 20 i § 21 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2022 r. poz. 1225). Na znaku pionowym umieścić tabliczkę T-29 wskazującą, że miejsce parkingowe przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością – zgodnie z punktem 5.2.18 załącznika nr 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.). Na poziomej nawierzchni parkingu, wewnątrz „koperty” umieścić znak P-24 - zgodnie z punktem 5.2.6 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (...).

Ośrodek może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń prowadzący kontrolę dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń dokonuje odpowiednich zmian we wnioskach i zaleceniach. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub części prowadzący kontrolę przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

W sytuacji braku zastrzeżeń, ośrodek winien poinformować organ kontroli o sposobie wykonania powyższych zaleceń, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Powyższy termin może być przedłużony przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek ośrodka, nie dłużej jednak niż o kolejne 30 dni. Jednocześnie należy przedstawić dokumenty potwierdzające realizację powyższych zaleceń.

Niewykonanie zaleceń będzie uznane za niespełnienie przez Górnice Sanatorium Związkowe „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju warunków, o których mowa w rozporządzeniu z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, co będzie stanowić podstawę – w trybie art. 10d ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 44) – do wykreślenia ośrodka z rejestru OD.

Ponadto informuję, że zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ośrodek, który został wykreślony z rejestru na podstawie art. 10d ust. 6 ustawy, nie może złożyć wniosku o dokonanie wpisu do rejestru OD przed upływem 2 lat od dnia wykreślenia.

Wobec zaistnienia zmian w informacjach podlegających wpisowi do rejestru OD,

dotyczących ilości miejsc noclegowych, Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce powinna wystąpić z wnioskiem o dokonanie przez Wojewodę Podkarpackiego zmian we wpisie do rejestru OD (wzór wniosku stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych).

WOJEWODA PODKARPACKI

Teresa Kubas – Hul

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa