



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 51, tel.: 84 664 44 78 / 79 fax.: 84 664 23 61

NIP: 9211326039 REGON: 000299476

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /SanepidTom/SkrytkaESP

<https://pssetomaszowlubelski.pis.gov.pl> e-mail: psse.tomaszowlubelski@pis.gov.pl

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przez PSSE w Tomaszowie Lub. zgodnie z obowiązkami ustawowymi.
Klauzula informacyjna opublikowana została na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń PSSE w Tomaszowie Lub.

Tomaszów Lubelski, dnia 14.04.2022r.

HK.903.3.5.2022

KOMUNIKAT Nr 1
w sprawie
BRAKU PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Susiec
gmina Susiec

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Susiec zaopatrującego w wodę miejscowości Susiec, Oseredek, Rybnica, gmina Susiec, powiat: tomaszowski, stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi

Wyniki analiz próbek wody pobranych w dniu 12.04.2022r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Susiec wykazały obecność w wodzie bakterii grupy coli. Po ocenie ryzyka stwierdzono, że woda z wzz Susiec stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Uwaga: Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg i splukiwania toalet).

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Susiec zaopatruje 1978 mieszkańców w miejscowościach: Susiec, Oseredek, Rybnica.

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**
w Tomaszowie Lubelskim
Barbara Piskorska