

LEGENDA

- przewód zasilający
- przewód powrotny
- ni pomieszczenia
- próbkownia temperatura
- zapotrzebowanie na moc cieplą
- obciążenia przewodu
- średnica cieplnie odbiorczą
- rozdzielacz mieszkaniowy
- przejście płytowo, zintegrowany

1. Przy przejściach przewodów przez ściany montować nury osłonowe stalowe. Przejście przez przegrody zabezpieczyć przeciwpowodziowo wykonując pochyłe kolezniki ogrzewane PROMASTOP-TF-6.

2. Przewody instalacji CO należy okładować termicznie izolacją z pianki poliuretanowej w osłonie z PCV np. firmy THOMAS.

