



Garwolin, dn. 03.08.2023 r.

HK.903.2.137.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537)
- § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 04.07.2023 r., z wodociągu lokalnego **Stajnia Wilga Wojciech Janicki Cyganówka 53, 08-470 Wilga** w ramach kontroli wewnętrznej: kurek czerpalny - kuchnia i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/06/2023/2913/FM/1 z dnia 11.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie
stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu lokalnego o produkcji poniżej 100 m³/dobę
należącego do Stajnia Wilga Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga**

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdania z badań: Nr Ł/0/06/2023/2913/FM/1 z dnia 11.07.2023 r. w wodzie pobranej w punkcie: kurek czerpalny - kuchnia, stwierdzono ponadnormatywną zawartość związków manganu - $210 \pm 40 \mu\text{g/l}$. Najwyższy dopuszczalny poziom zawartości związków manganu wynosi $50 \mu\text{g/l}$.

Na podstawie powyższego wyniku badań woda z wodociągu lokalnego nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C tabela 2 (pkt 5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych próbki wody odpowiadają wymaganiom w załącznikach 1A, 1C, 2A ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie stwierdził jak wyżej.

Z up. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Garwolinie

Grażyna Pełka

Otrzymują:

1. Stajnia Wilga Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga,
2. Aa.