

3024-7.262.76.2023

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedź na zapytanie

dla zamówienia na: „wykonywanie usługi konserwacji, celem utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji, na okres 18 miesięcy tj. 01.01.2024 – 30.06.2025 r”.

Pytanie 1:

Proszę o podanie producenta, modelu i mocy centralnego zasilacza UPS.

Odpowiedź:

Zasilacz UPS HRX 30 o mocy 30kW

Pytanie 2:

Proszę o podanie ilości elementów sygnalizacji pożarowej.

Odpowiedź:

Zestawienie urządzeń:

Centrala pożarowa z drukarką i akumulatorami

Centrala oddymiająca

Czujka dwusensorowa 117szt

Gniazdo czujki 117szt

Sygnalizator akustyczny 6szt

Ręczny ostrzegacz pożarowy 9szt

Przycisk oddymiania 4szt

Element kontrolno- sterujący 39szt

Zastępca Prokuratora Okręgowego
w Siedlcach

Małgorzata Podniesińska

/an

A vertical line on the left side of the page.