



HKN.9011.1.310.4.2023

Legionowo, dnia 01.12.2023r.

### KOMUNIKAT

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu w **Jadwisinie**, zaopatrującego w wodę następujące ulice w Jadwisinie: Szkolna od nr 20, Książęca, Szaniawskiego od nr 18, Osiedle IHAR, Okrężna, Dojazdowa, Spacerowa, Cyprysowa, Konwaliowa, Dworkowa, Wrzosowa, Jaśminowa, Wiśniowa, Malinowa, Azaliowa, Jabłoniowa, Nad Wąwozem, Żeglarska, Jachtowa w gminie Serock, w powiecie legionowskim, stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nadaje się do spożycia po przygotowaniu. Przygotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

#### **Woda z w/w wodociągu warunkowo przydatna do spożycia.**

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294 )

**2 min.**



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Uwaga:** Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przygotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Legionowie  
*Sylvia Patejuk*