

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.1437.2024

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BUDZISŁAW KOŚCIELNY ZA ROK 2024

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w 2024 r. z wodociągu publicznego Budziszław Kościelny w ramach kontroli urzędowej oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie przy ul. Rzemieślniczej 21;
- o sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie przy ul. Rzemieślniczej 21;
- o analizy podejmowanych działań naprawczych,
- o prowadzonego nadzoru nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia

**informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego Budziszław Kościelny
w okresie od 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania**

**określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny Budziszław Kościelny zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Budziszław Kościelny, Budziszław Górny, Szubianka, Marszewo, Skupne, Wola Sławiecka, Adamowo, Słowiki, Budy, Grabce, Tręby, Zberzyn.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzone były zgodnie z ustalonym na 2024 r. harmonogramem poboru próbek wody w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i B w ramach:

- kontroli urzędowej, wg sprawozdań z badań Nr: W-618/2024 z dnia 18.06.2024 r., W-677/2024 z dnia 20.06.2024 r. i W-1390-1393/2024 z dnia 02.12.2024 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.
- kontroli wewnętrznej, wg sprawozdań z badań Nr: W-73-S/2024 z dnia 01.02.2024 r., W-145-S/2024 z dnia 01.03.2024 r., W-177-S/2024 z dnia 20.03.2024 r., W-271-S/2024 z dnia 25.04.2024 r., W-370-S/2024 z dnia 24.05.2024 r., W-393-S/2024 z dnia 29.05.2024 r., W-567-S/2024 z dnia 29.07.2024 r., W-661-S/2024 z dnia 22.08.2024 r., W-722-S/2024 z dnia 23.09.2024 r., W-825-S/2024 z dnia 28.10.2024 r. i W-968-S/2024 z dnia 12.12.2024 r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie; D/4629/2024/LB-AS/PLC/ z dnia 04.11.2024 r. wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Poznaniu.

Sprawozdania z badań przekazywane były na bieżąco PPIS w Koninie.

Administrator wodociągu dysponuje aktualnymi wynikami badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań Nr: SB/131365/10/2022 z dnia 28.10.2022 r. wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie).

W omawianym okresie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie wydał 2 decyzje stwierdzające przydatność badanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; nie zachodziła potrzeba prowadzenia działań naprawczych.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie
ePUAP: /ZGKIMKLECZEW/SkrytkaESP
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie, ePUAP: /i86bp43wch/SkrytkaESP
3. aa.

MJ

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	9938ec8acea44f1288076ceca98bac74	
Nazwa dokumentu	Ocena ROCZNA 2024 r. Budziszław Kość.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena ROCZNA 2024 r. Budziszław Kość	
Skrót dokumentu	2e4bc9845033a2b8caeaddaa6925e4b5c18787e3eae588ce1e6c71bd48db50b1	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2024-12-31	
Podpis	Podpisany przez	Zastępca PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2024-12-31
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
		EZD RP 21.1.15
Data wydruku	2025-01-02	
Autor wydruku	Jankowska Magdalena	