



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.30.2023

Słupsk, dnia 01 MAR. 2023

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 6.HK.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338), w związku z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

**dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia przez ludzi
dla gminy Kobylnica za 2022 r.**

1. Wykaz producentów wody zaopatrujących ludność oraz dostarczających wodę z indywidualnych ujęć jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej:
 - Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, nadzorowały 21 urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które zaopatrywały mieszkańców 33 miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Kobylnica.
- 2.a) Wielkości produkcji wody dostarczanej od poszczególnych producentów i sposobu jej uzdatniania:

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.

• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Słupsk	- 1151 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Widzino	- 12 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Wrząca	- 63 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Kończewo	- 119 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Sycewice	- 117 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Kwakowo	- 71 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Płaszewo	- 18 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Komiłowo	- 22 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Lubuń	- 19 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Bzowo	- 21 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Dobrzęcino	- 16 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Zagórki	- 19 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Zębowo	- 20 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Lulemino	- 14 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Żelkówko	- 10 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Runowo Sławieńskie	- 13 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Słonowice	- 9 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Kczewo	- 8 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Ściężnica	- 9 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Komorczyn	- 8 m ³ /d
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Żelki	- 4 m ³ /d

Spośród 21 nadzorowanych urządzeń wodociągowych 16 posiadało systemy uzdatniające wodę w zakresie usuwania związków żelaza i manganu. Są to:

• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Słupsk	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Sycewice	usuwanie: Fe/Mn
• urządzenie zbiorowego zaopatrzenia	Dobrzęcino	usuwanie: Fe/Mn

- | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Komiłowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Lubuń | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Żelkówko | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Kwakowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Płaszewo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Runowo Sławieńskie | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Zębowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Ścięgnica | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Słonowice | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Wrząca | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Bzowo | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Komorzyn | usuwanie: Fe/Mn |
| • urządzenie zbiorowego zaopatrzenia | Kończewo | usuwanie: Fe/Mn |
- 2.b) Liczba ludności zaopatrywana w wodę:
Urządzenia wodociągowe zaopatrują ok. 13 tys. mieszkańców terenu gminy Kobylnica.
- 2.c) Jakość wody, sposób jej uzdatniania i dezynfekcja.
Dostarczana konsumentom woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń wodociągowych z systemami uzdatniania wody w zakresie usuwania żelaza i manganu (pkt 2.a) spełniała w 2022 r. wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) określone w § 3 za wyjątkiem urządzeń wodociągowych wymienionych w punkcie 2.d). Woda nie wymagała stałej dezynfekcji.
- 2.d) Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody wraz ze wskazaniem ich wpływu na zdrowie konsumentów.
Przekroczenia parametrów fizykochemicznych stwierdzono w 1 urządzeniu wodociągowym:
- Lulemino azotany
- Zgodnie ekspertyzą naukową przedstawioną przez zarządcę urządzenia wodociągowego stężenie azotanów w wodzie mieszczące się w przedziale 50 mg/l – 100 mg/l stanowi małe zagrożenie zdrowotne.
- 2.e) Zgłoszone reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody na danym obszarze.
W 2022 r. nie odnotowano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na terenie gm. Kobylnica.
- 2.f) Prowadzone postępowanie administracyjne w zakresie jakości wody.
W związku z przekroczeniem wymienionym w pkt 2.d) prowadzone jest postępowanie administracyjne wobec Spółki Wodociągi Słupsk Sp. z o.o., w ramach którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku decyzją Nr 70.HK.2022 z dnia 14.12.2022 r. udzielił zgodę na odstępstwo od wartości parametrycznej azotanów na okres do 31.12.2024 r., nakazując jednocześnie utrzymywanie ich stężenia na poziomie ≤ 100 mg/l.
- 2.g) Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
Zgodnie z postanowieniami ww. decyzji Nr 70.HK.2022 z dnia 14.12.2022 r. zarządca urządzenia wodociągowego zaopatrującego Lulemino przekazuje co 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo, szczegółowe sprawozdanie z podejmowanych działań naprawczych wraz z działaniami planowanymi do podjęcia w następnym okresie sprawozdawczym.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku
Włodzimierz Sławny

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kobylnica - kobylnica@kobylnica.pl
2. Starosta Powiatu Słupskiego: starostwo@powiat.slupsk.pl
3. Strona internetowa PSSE w Słupsku
4. aa