



**KOMUNIKAT Nr 32/2024**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdwinie  
z dnia 5 listopada 2024r.**

w sprawie

**braku przydatności do spożycia przez ludzi wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w  
miejscowości Bierzwica, gm. Świdwin, pow. świdwiński**

zaopatrującego w wodę około 723 osoby z miejscowości Bierzwica oraz Kluczkowo  
przy średniej dobowej produkcji 68,0 m<sup>3</sup>/d.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdwinie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania próbki wody pobranej w dniu 04.11.2024r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia parametru mikrobiologicznego - obecność bakterii grupy coli w ilości 26 jtk/100ml wody, w próbce wody pobranej z punktu czerpalnego: SUW Bierzwica.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Przedsiębiorstwo – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Świdwinie ul. Cmentarna 7/5, 78-300 Świdwin, zarządzające ww. wodociągiem zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Świdwinie  
mgr Dorota Filip**