

HKN.9011.138.2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz.195)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 21 i 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr: 272/OsM, 273/OsM, 281/OsM, 282/OsM, 283/OsM z poboru próbek wody dokonanego w dniu: 11.08.2021 r. i 18.08.2021 r. z **wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d**

Szulborze Wielkie:

- Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 (kran w pomieszczeniu sanitarnym)
- Szulborze Wielkie ul. Wyszyńskiego 13A (kran w sali sprzedaży)
- Stacja Uzdatniania Wody Szulborze Wielkie (woda po uzdatnieniu)

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody nr sprawozdań: HKL.9052.1574.2021, HKL.9052.1575.2021 z dnia 16.08.2021 r., HKL.9052.1645.2021, HKL.9052.1646.2021, HKL.9052.1647.2021 z dnia 23.08.2021 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej

stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**

z wodociągu o produkcji 100 – 1000 m³/d Szulborze Wielkie

zarządzanego przez Gminę Szulborze Wielkie

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu o *produkcji 100 – 1000 m³/d Szulborze Wielkie* stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W wodzie stwierdzono przekroczenia jonu amonu, manganu oraz żelaza oraz występowanie nieakceptowalnego zapachu (zapach roślinny lub ziemisty). Ze względu na to, że zapachy ten są zapachami z grupy naturalnych oraz z uwagi na akceptowalność tego zapachu przez konsumentów wody (brak skarg oraz interwencji) stwierdzono jak powyżej.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowi Mazowieckiej
Magdalena Kaczmarek

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie

Do wiadomości:

① Aa