

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Zamawiający

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto)

III. Przedmiot zamówienia

Naprawa instalacji grzewczej w budynku Laboratorium Drogowego w Skarbimierzach 2 zadania:

Zadanie 1 - naprawa centrali wentylacyjnej SWEGON GOLD RX 40

Zadanie 2 – naprawa instalacji c.o. na dachu budynku

IV. Lokalizacja obiektu:

Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe
ul. Wiosenna 8
72-002 Skarbimierzycze

V. Termin wykonania zamówienia

do 29.12.2023r.

Zakres zamówienia

Zadanie 1 - naprawa centrali wentylacyjnej SWEGON GOLD RX 40

Opis usterki: brak przepływu powietrza w niskiej temperaturze otoczenia (poniżej 5°C)

- przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadzi na własny koszt i ryzyko diagnostykę centrali wentylacyjnej w celu ustalenia przyczyn usterki oraz sprawdzenia podzespołów i zakwalifikowania ich do naprawy/wymiany, niezbędnych do przywrócenia pełnej sprawności,
- Zamawiający wymaga użycia do naprawy części oryginalnych posiadających autoryzację producenta,
- Wykonawca przedstawi ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz dołączy własny kosztorys, na którym wyszczególnione zostaną ewentualne części, materiały oraz robocizna niezbędne do zrealizowania zamówienia,
- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
- gwarancja na wykonane prace oraz wymienianie /naprawiane części nie może być krótsza niż 12 miesięcy,
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2023 poz.57 a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Zadanie 2 - naprawa instalacji c.o. na dachu budynku

Opis uszkodzeń: instalacja w chwili obecnej jest uszkodzona (nieszczelna), rury są skorodowane.

Wymagania:

wymiana odcinka instalacji (rury stalowe ocynkowane). Łączna długość rur wynosi ok. 6 mb. Średnica rur DN 32. Zainstalowane są dodatkowo 2 zawory odcinające. Izolacja termiczna rur dodatkowo powinna zostać zabezpieczona płaszczem zewnętrznym chroniącym przed warunkami atmosferycznymi oraz zwierzętami.

- zalecana wizja lokalna,
- wymagane jest użycie materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych,
- wykonawca przedstawi ofertę na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz dołączy własny kosztorys, na którym wyszczególnione zostaną ewentualne części, materiały oraz robocizna niezbędne do zrealizowania zamówienia,
- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
- gwarancja na wykonane prace oraz wymienianie /naprawiane części nie może być krótsza niż 12 miesięcy,
- dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2023 poz.57 a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

VI. Termin wizji lokalnej w celu zapoznania się ze specyfiką obiektu i dokonania rzetelnej wyceny prac należy ustalić z:

p. Jarosławem Satanowskim tel. 609 420 134

VII. Warunki płatności

1. Za wykonane usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z ryczałtową stawką podaną w formularzu cenowym.
2. Płatność wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

VIII. Sposób obliczenia ceny

Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przesłać **do dnia 04.12.2023r.** na adres e-mail: jkalis@gddkia.gov.pl.
2. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 wraz ze szczegółowym kosztorysem.