

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres styczeń – czerwiec 2022r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2028), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach :

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 00857.2022 z dnia 24.02.2022r.
 - nr HKL 00856.2022 z dnia 25.02.2022r.
 - nr HKL 02825.2022 z dnia 20.05.2022r.
 - nr HKL 02824.2022 z dnia 23.05.2022r.
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr HKL 00177.2022 z dnia 20.01.2022r.
 - nr HKL 00176.2022 z dnia 19.01.2022r.
 - nr HKL 00179.2022 z dnia 20.01.2022r.
 - nr HKL 00178.2022 z dnia 19.01.2022r.
 - nr HKL 01021.2022 z dnia 03.03.2022r.
 - nr HKL 01491.2022 z dnia 25.03.2022r.
 - nr HKL 01492.2022 z dnia 24.03.2022r.
 - nr HKL 01495.2022 z dnia 25.03.2022r.
 - nr HKL 01496.2022 z dnia 24.03.2022r.
 - nr BP/SP1056/L/2022 z dnia 1.04.2022r.
 - nr HKL 02492.2022 z dnia 5.05.2022r.
 - nr HKL 02499.2022 z dnia 6.05.2022r.
 - nr HKL 02509.2022 z dnia 12.05.2022r.
 - nr HKL 03804.2022 z dnia 29.06.2022r.
 - nr HKL 03805.2022 z dnia 28.06.2022r.
 - nr HKL 03806.2022 z dnia 30.06.2022r.
 - nr HKL 03807.2022 z dnia 28.06.2022r.
 - nr HKL 03808.2022 z dnia 30.06.2022r.
 - nr HKL 03809.2022 z dnia 28.06.2022r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Bieganów.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 21.02.2022r. (miejsce pobrania próbki – MONAR, Budy Zosine 109), zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 00856/2022 sporządzonym w dniu 25.02.2022r., stwierdzono nieakceptowany zapach. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 1.03.2022r. z ww. punktu – sprawozdanie nr HKL 01021/2022 z dnia 3.03.2022r. zgodnie z którymi, zapach był akceptowalny przez konsumentów.

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 21.03.2022r. (miejsce pobrania próbki – Stacja Uzdatniania Wody Bieganów) zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 02499.2022 sporządzonym w dniu 6.05.2022r., stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego: bakterie grupy coli. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 9.05.2022r. z ww. punktu – sprawozdanie nr HKL 02509.2022 z dnia 12.05.2022r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bieganów w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim
mgr  Sankowska

WYŚLANO 15. LIP. 2022 1A5

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL 00857.2022 z dnia 24.02.2022r.
2. Sprawozdanie nr HKL 00856.2022 z dnia 25.02.2022r.
3. Sprawozdanie nr HKL 02825.2022 z dnia 20.05.2022r.
4. Sprawozdanie nr HKL 02824.2022 z dnia 23.05.2022r.
5. Sprawozdanie nr HKL 00177.2022 z dnia 20.01.2022r.
6. Sprawozdanie nr HKL 00176.2022 z dnia 19.01.2022r.
7. Sprawozdanie nr HKL 00179.2022 z dnia 20.01.2022r.
8. Sprawozdanie nr HKL 00178.2022 z dnia 19.01.2022r.
9. Sprawozdanie nr HKL 01021.2022 z dnia 03.03.2022r.
10. Sprawozdanie nr HKL 01491.2022 z dnia 25.03.2022r.
11. Sprawozdanie nr HKL 01492.2022 z dnia 24.03.2022r.
12. Sprawozdanie nr HKL 01495.2022 z dnia 25.03.2022r.
13. Sprawozdanie nr HKL 01496.2022 z dnia 24.03.2022r.
14. Sprawozdanie nr BP/SP1056/L/2022 z dnia 1.04.2022r.
15. Sprawozdanie nr HKL 02492.2022 z dnia 5.05.2022r.
16. Sprawozdanie nr HKL 02499.2022 z dnia 6.05.2022r.
17. Sprawozdanie nr HKL 02509.2022 z dnia 12.05.2022r.
18. Sprawozdanie nr HKL 03804.2022 z dnia 29.06.2022r.
19. Sprawozdanie nr HKL 03805.2022 z dnia 28.06.2022r.
20. Sprawozdanie nr HKL 03806.2022 z dnia 30.06.2022r.
21. Sprawozdanie nr HKL 03807.2022 z dnia 28.06.2022r.
22. Sprawozdanie nr HKL 03808.2022 z dnia 30.06.2022r.
23. Sprawozdanie nr HKL 03809.2022 z dnia 28.06.2022r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
2. a/a HKN