




## OBSZAROWA OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA 2023r. DLA GMINY RAJCZA

W Gminie Rajcza na koniec 2023r. zameldowanych było 8429 mieszkańców. Około 685 z nich, tj. około 8,1 % mogło pobierać wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Pozostali mieszkańcy korzystali z wody dostarczanej przez prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego za jakość produkowanej wody lub studni indywidualnych.

*Zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi  
w Gminie Rajcza w 2023r.*



- Liczba ludności zaopatrywana w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia.
- Liczba ludności zaopatrywana w wodę z ujęć indywidualnych.

Na terenie Gminy Rajcza znajdują się 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Lp	Nazwa wodociągu	Zarządca wodociągu	Adres zarządcy		Liczba zaopatrywanej ludności	Produkcja wody m <sup>3</sup> /d
1	Rajcza	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy	Rajcza	Górska 1	300	20
2	Zwardoń	Zakład Usług Komunalnych w Rajczy	Rajcza	Górska 1	385	25
Razem					685	45

Wodociągi te dostarczają łącznie około **45 m<sup>3</sup>** wody/dobę. Ludność zaopatrywana w wodę nie zgłaszała niepożądanych reakcji związanych z jej spożyciem.

W celu zapewnienia jakości wody zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów stosowane są następujące sposoby uzdatniania i dezynfekcji wody:

- wodociąg Rajcza – ujęcie podziemne, proces dezynfekcji (lampa UV),
- wodociąg Zwardoń:
  - ujęcie powierzchniowe potok Róztoka: proces koagulacji, filtracji i dezynfekcji (podchloryn sodu),
  - ujęcie powierzchniowe potok Czarny: proces filtracji i dezynfekcji (podchloryn sodu).

W 2023r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Rajcza z w/w wodociągów pobrano ogółem **9** próbek wody do badań. **Jakość wody nie była kwestionowana.**

W 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu otrzymał od dysponenta wodociągów, tj. Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy **9** sprawozdań z badań jakości wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w tym:

- Wodociąg Rajcza – przesłano 4 sprawozdania (*zaplanowano 4 badania*),
- Wodociąg Zwardoń – przesłano 5 sprawozdań (*zaplanowano 5 badań*).

**Jakość wody nie była kwestionowana.**

**Częstotliwość badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez wodociągi była zgodna z obowiązującymi przepisami i harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Żywcu.**

**Na podstawie wyników badań wody pobranej z w/w wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2023r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu pozytywnie ocenia jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez w/w wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU  
mgr inż.  Marta Micor