



Warszawa, dnia 15 lipca 2019 r.

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych

BDG.741.25.2019 / 4

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż klimatyzatorów”; znak sprawy: **BDG.741.025.2019**

I. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, udziela się następującego wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Pytanie nr 7

W jaki sposób Zamawiający będzie obliczał klasę energetyczną "parownika" w przypadku systemu multi, czy Zamawiający będzie brał dane z tabeli doborowych? Czy może w inny sposób będzie obliczał ten parametr? Proszę o podanie przykładu.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie brał pod uwagę klasy energetyczne pojedynczych parowników wpisane do formularza cenowego przez Wykonawcę, a następnie dokona obliczeń punktów przyznanych w kryterium „klasa energetyczna chłodzenia klimatyzatorów” zgodnie z pkt 12.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 8

Zamawiający wymaga pionowy i poziomy zakres regulacji nawiewu. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z pionową regulacją nawiewu z pilota, natomiast pozioma regulacja skrzydełek ręczna?

Odpowiedź:

Wymagane są klimatyzatory (jednostki wewnętrzne), w których regulacja kierunku nawiewu powietrza zarówno w pionie jak i poziomie możliwa będzie za pomocą pilota.

Z poważaniem,
Radosław Wojda
Sekretarz komisji przetargowej
w zastępstwie
Przewodniczącego komisji przetargowej