

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Załącznik nr 5

 (do zapytania ofertowego nr **DEA.272.3.2023.MB**)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia	Zakup i podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu przy ulicy Krakowskiej 51 jednej sztuki agregatu prądotwórczego wraz z modułem samoczynnego załączenia rezerwy, wg poniższej specyfikacji																																									
OPIS																																										
Specyfikacja techniczna agregatu prądotwórczego	<table border="1"> <tr><td>Rodzaj</td><td>Przenośny z systemem ATS</td></tr> <tr><td>Typ agregatu</td><td>Jednofazowy</td></tr> <tr><td>Silnik</td><td>4-suwowy</td></tr> <tr><td>Maksymalna moc</td><td>5500 W</td></tr> <tr><td>Nominalna moc prądnicy</td><td>5000 W</td></tr> <tr><td>Moc silnika</td><td>7.5 KM</td></tr> <tr><td>Rodzaj paliwa</td><td>Benzyna</td></tr> <tr><td>Pojemność baku na benzynę</td><td>11 L</td></tr> <tr><td>Waga urządzenia</td><td>do 50 kg</td></tr> <tr><td>Częstotliwość</td><td>50 Hz</td></tr> <tr><td>Poziom hałasu Lc IEC</td><td>95 dB</td></tr> <tr><td>Wysokość produktu</td><td>60 cm</td></tr> <tr><td>Szerokość produktu</td><td>43 cm</td></tr> <tr><td>Głębokość produktu</td><td>44 cm</td></tr> <tr><td>Liczba gniazd 1-fazowych</td><td>1</td></tr> <tr><td>Liczba gniazd 3-fazowych</td><td>Brak</td></tr> <tr><td>Europejski standard emisji spalin</td><td>EURO 5</td></tr> <tr><td>Napięcie zasilania</td><td>230 V</td></tr> <tr><td>Rozruch</td><td>elektryczny, ręczny, ATS</td></tr> <tr><td>Gwarancja</td><td>Min.12 msc. rekomendowane 24 msc.</td></tr> </table>	Rodzaj	Przenośny z systemem ATS	Typ agregatu	Jednofazowy	Silnik	4-suwowy	Maksymalna moc	5500 W	Nominalna moc prądnicy	5000 W	Moc silnika	7.5 KM	Rodzaj paliwa	Benzyna	Pojemność baku na benzynę	11 L	Waga urządzenia	do 50 kg	Częstotliwość	50 Hz	Poziom hałasu Lc IEC	95 dB	Wysokość produktu	60 cm	Szerokość produktu	43 cm	Głębokość produktu	44 cm	Liczba gniazd 1-fazowych	1	Liczba gniazd 3-fazowych	Brak	Europejski standard emisji spalin	EURO 5	Napięcie zasilania	230 V	Rozruch	elektryczny, ręczny, ATS	Gwarancja	Min.12 msc. rekomendowane 24 msc.	
Rodzaj	Przenośny z systemem ATS																																									
Typ agregatu	Jednofazowy																																									
Silnik	4-suwowy																																									
Maksymalna moc	5500 W																																									
Nominalna moc prądnicy	5000 W																																									
Moc silnika	7.5 KM																																									
Rodzaj paliwa	Benzyna																																									
Pojemność baku na benzynę	11 L																																									
Waga urządzenia	do 50 kg																																									
Częstotliwość	50 Hz																																									
Poziom hałasu Lc IEC	95 dB																																									
Wysokość produktu	60 cm																																									
Szerokość produktu	43 cm																																									
Głębokość produktu	44 cm																																									
Liczba gniazd 1-fazowych	1																																									
Liczba gniazd 3-fazowych	Brak																																									
Europejski standard emisji spalin	EURO 5																																									
Napięcie zasilania	230 V																																									
Rozruch	elektryczny, ręczny, ATS																																									
Gwarancja	Min.12 msc. rekomendowane 24 msc.																																									
Informacje dodatkowe	<p>Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz za ich zgodność z dokumentacją.</p> <p>Wszystkie dostarczone materiały będą zgodne z ustaleniami Inwestora. Dane określone w specyfikacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.</p> <p>W przypadku ujęcia w ww. dokumentacji nazw własnych, należy przyjąć, iż są to nazwy przykładowe. Tam, gdzie w dokumentacji wskazano pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji zapytania ofertowego.</p> <p>W tym celu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu wymaganego przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przedstawić specyfikację proponowanego równoważnego produktu w języku polskim.</p>																																									