

Wyszków, dnia 17.09.2024 r.

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
- § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody nr 194/Wys i nr 195/Wys z dn. 03.09.2024 r. oraz nr 207/Wys i nr 208/Wys z dn. 10.09.2024 r. z punktów:

- Stacja Uzdatniania Wody Trzcianka – kran w SUW, wyjście na sieć

- Zespół Placówek Oświatowych, Brańszczyk ul. Nadbużna 3 – kran w kuchni

oraz biorąc pod uwagę sprawozdania z badań wody: nr **HKL.9052.1844.2024** i nr **HKL.9052.1845.2024** z dn. 06.09.2024 r. oraz nr **HKL.9052.1928.2024** i nr **HKL.9052.1929.2024** z dn. 13.09.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie**  
**stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego o prod. 100 – 1000 m<sup>3</sup>/d Trzcianka gm. Brańszczyk**

**Warunkiem przydatności wody do spożycia jest jej uprzednie gotowanie przez minimum 2 minuty.**  
**Przegotowania wymaga też woda do: mycia zębów, przygotowania posiłków, mycia spożywanych surowo owoców i warzyw.**

#### **Uzasadnienie**

Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w w/w punktach poboru stwierdzono, że próbki wody w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych nie odpowiadają warunkom określonym w załączniku 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) ze względu na obecność bakterii grupy coli. W związku z przekroczeniem wartości parametrycznej  $< 10$  jtk/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, przy jednoczesnym braku obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów stwierdzono jak powyżej.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbki wody z tego urzędu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wyszkowie**  
  
**Beata Kiliańczyk-Szawłowska**