



W trosce o zdrowie Dzieci i Młodzieży

Wojewódzka Stacja Sanitarно Epidemiologiczna przeprowadziła pomiary natężenia oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach, w których na co dzień przebywają uczniowie (pomieszczenia lekcyjne, szatnie, świetlice, aneksy kuchenne i pokoje mieszkalne w internatach, biblioteki z czytelnią) zlokalizowanych w **19** placówkach oświatowych

Większość pomiarów wykonywano na ławkach oraz na tablicach. Niewystarczające natężenie oświetlenia sztucznego stwierdzono w przypadku prawie **30%** ławek i blisko **70%** tablic

*Jedynie w **4** placówkach zostały spełnione wymagane minimalne średnie wartości natężenia oświetlenia we wszystkich monitorowanych pomieszczeniach.*

BADANIE OŚWIETLENIA SZTUCZNEGO W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Łącznie zmierzono natężenie oświetlenia sztucznego na ławkach oraz tablicach w **645 punktach rozmieszczonych w **253** pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt uczniów**

Nieprawidłowe wyniki uzyskano w **111** ocenianych pomieszczeniach, stanowiących ok. **44 %** wszystkich, w których zostały wykonane pomiary