



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia **30 GRU. 2022**

HK.2022.1.40.2022

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 307.HK.2022
dla urządzenia wodociągowego zlokalizowanego Przytocko 39
zaopatrującego Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Prowadzony
przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Przytocku

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195 ze zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody analizy własnych sprawozdań z badań oraz wykonanych zgodnie z harmonogramem wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia na 2022 r. przez Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Przytocku, Przytocko 39, 77-230 Kępice z przedmiotowego urządzenia wodociągowego

stwierdza

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego zlokalizowanego Przytocko 39 zaopatrującego Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Przytocku

Zarządca urządzenia wodociągowego (DPS Przytocko) zrealizował zaplanowany na 2022 rok harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody. W przypadku przekroczeń wartości parametrycznych (bakterie grupy coli) podejmował działania naprawcze, których skuteczność potwierdzał wynikami badań kontrolnych.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia wodociągowego, zaopatrującego Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Przytocku spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku

Włodzimierz Stawny

Otrzymują (elektronicznie):

1. Burmistrz Kępice

Do wiadomości:

1. DPS Przytocko
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku
3. aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl, <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>