

NHŚ.9012.1.7.2023

Bydgoszcz, dnia 03.04.2023r.

Komunikat z dnia 3 kwietnia 2023 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

o przydatności wody do spożycia przez ludzi

w rejonie miejscowości: **Buszkowo, Nowy Dwór**
zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Skarbiewie gm. Koronowo

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Bydgoszczy**

po zapoznaniu się z wynikami badania wody z dnia 03.04.2023r. pobranej w dniu 31.03.2023r. pochodzącej z wodociągu publicznego Lipinki gm. Koronowo (zaopatrywanego w chwili obecnej w wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Skarbiewo) ze Stacji Uzdatniania Wody w Skarbiewie gm. Koronowo oraz dwóch punktów poboru z sieci wodociągowej

stwierdza: przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody Lipinki oraz pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody w Skarbiewie zaopatrującej w chwili obecnej sieć wodociągową w miejscowościach Buszkowo i Nowy Dwór.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy nakazał kontynuować działania naprawcze i utrzymywać dezynfekcję wody w sieci wodociągowej oraz utrzymywać poziom wolnego chloru w sieci wodociągowej na poziomie 0,3 mg/l;

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
Za Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Magdalena Warda